

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Янтарь"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Газовиков, д. 2

Номер прибора: 1900887

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	56,62	44,47	12,15	206,781	211,500	-4,719	0,683	0,592	2,511
23.03.2025 23	24,00	57,37	45,07	12,30	209,854	214,666	-4,811	0,684	0,590	2,578
24.03.2025 23	24,00	59,01	46,17	12,84	214,096	218,967	-4,871	0,690	0,593	2,746
25.03.2025 23	24,00	55,88	44,43	11,45	212,250	216,850	-4,600	0,687	0,591	2,434
26.03.2025 23	24,00	48,92	40,01	8,91	207,738	212,039	-4,301	0,679	0,588	1,849
27.03.2025 23	24,00	49,14	40,19	8,95	208,111	212,213	-4,102	0,675	0,585	1,860
28.03.2025 23	24,00	48,59	40,06	8,53	207,368	211,478	-4,110	0,678	0,588	1,768
29.03.2025 23	24,00	46,30	38,89	7,41	208,276	212,329	-4,053	0,678	0,587	1,542
30.03.2025 23	24,00	46,91	39,34	7,57	208,615	212,640	-4,025	0,679	0,588	1,580
31.03.2025 23	24,00	51,31	41,80	9,51	205,436	209,847	-4,411	0,676	0,588	1,951
01.04.2025 23	24,00	49,51	40,78	8,73	208,373	212,700	-4,327	0,681	0,590	1,818
02.04.2025 23	24,00	47,81	39,80	8,01	209,620	213,942	-4,322	0,680	0,588	1,680
03.04.2025 23	24,00	50,10	41,04	9,06	208,517	212,838	-4,320	0,680	0,588	1,888
04.04.2025 23	24,00	51,80	41,76	10,04	203,612	207,926	-4,315	0,677	0,589	2,043
05.04.2025 23	24,00	52,72	42,24	10,48	203,720	208,075	-4,355	0,674	0,588	2,134
06.04.2025 23	23,98	50,22	40,26	9,96	203,259	207,609	-4,350	0,650	0,566	2,110
07.04.2025 23	24,00	48,78	39,90	8,88	202,604	205,844	-3,240	0,670	0,585	1,799
08.04.2025 23	24,00	54,17	42,97	11,20	203,674	207,110	-3,437	0,676	0,590	2,280
09.04.2025 23	24,00	60,28	46,42	13,86	204,422	208,275	-3,853	0,687	0,599	2,833
10.04.2025 23	24,00	58,44	45,34	13,10	204,312	208,040	-3,728	0,686	0,599	2,676
11.04.2025 23	24,00	56,25	43,92	12,33	204,250	207,731	-3,482	0,684	0,598	2,517
12.04.2025 23	24,00	62,74	47,76	14,98	205,128	208,961	-3,834	0,704	0,613	3,073
13.04.2025 23	24,00	57,68	44,89	12,79	204,069	207,704	-3,635	0,688	0,600	2,614
14.04.2025 23	24,00	51,69	41,48	10,21	207,767	211,035	-3,267	0,687	0,596	2,118
15.04.2025 23	24,00	50,55	41,04	9,51	201,825	204,697	-2,872	0,676	0,588	1,965
16.04.2025 23	24,00	26,30	23,92	2,38	0,000	0,080	-0,080	0,306	0,311	0,000
17.04.2025 23	24,00	21,14	20,82	0,32	0,000	0,000	0,000	0,211	0,214	0,000
18.04.2025 23	24,00	19,92	19,59	0,33	0,000	0,000	0,000	0,209	0,213	0,000
Среднее	24,00	49,65	40,16	9,49	184,417	188,039	-3,622	0,633	0,554	1,942
Итого	671,98				5163,676	5265,096	-101,420			54,366

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	53662,713	52424,956	645,672
20.04.2025	58826,389	57690,052	700,038

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru