

# Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.06.2022 по 21.07.2022

Потребитель: ТСЖ "Солидарность"

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 46

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 00282016

| Дата          | Теплосистема 1 - ГВС |        |        |        |          |          |         |           |           | Итого по ТС1 |         |
|---------------|----------------------|--------|--------|--------|----------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|---------|
|               | ВР, ч                | t1, °C | t2, °C | dt, °C | M1, т    | M2, т    | Мтс, т  | P1, кг/м³ | P2, кг/м³ | Vгвс, м³     | W, Гкал |
| 21.06.2022 23 | 24,00                | 60,26  | 50,39  | 9,87   | 75,370   | 63,060   | 12,310  | 5,000     | 3,500     | 12,310       | 1,243   |
| 22.06.2022 23 | 24,00                | 59,19  | 49,66  | 9,53   | 75,020   | 63,340   | 11,680  | 5,000     | 3,500     | 11,680       | 1,180   |
| 23.06.2022 23 | 24,00                | 59,52  | 49,63  | 9,89   | 75,860   | 63,140   | 12,720  | 5,000     | 3,500     | 12,720       | 1,256   |
| 24.06.2022 23 | 24,00                | 58,63  | 48,84  | 9,79   | 75,330   | 63,250   | 12,080  | 5,000     | 3,500     | 12,080       | 1,207   |
| 25.06.2022 23 | 24,00                | 59,32  | 49,08  | 10,24  | 76,700   | 62,230   | 14,470  | 5,000     | 3,500     | 14,470       | 1,352   |
| 26.06.2022 23 | 24,00                | 60,12  | 49,74  | 10,38  | 74,680   | 62,480   | 12,200  | 5,000     | 3,500     | 12,200       | 1,261   |
| 27.06.2022 23 | 24,00                | 59,74  | 49,36  | 10,38  | 72,290   | 56,930   | 15,360  | 5,000     | 3,500     | 15,360       | 1,354   |
| 28.06.2022 23 | 24,00                | 61,40  | 50,56  | 10,84  | 71,380   | 57,860   | 13,520  | 5,000     | 3,500     | 13,520       | 1,323   |
| 29.06.2022 23 | 24,00                | 57,56  | 48,08  | 9,48   | 72,560   | 58,300   | 14,260  | 5,000     | 3,500     | 14,260       | 1,230   |
| 30.06.2022 23 | 24,00                | 54,85  | 45,97  | 8,88   | 73,750   | 59,580   | 14,170  | 5,000     | 3,500     | 14,170       | 1,163   |
| 01.07.2022 23 | 24,00                | 57,88  | 48,23  | 9,65   | 73,560   | 59,550   | 14,010  | 5,000     | 3,500     | 14,010       | 1,248   |
| 02.07.2022 23 | 24,00                | 57,88  | 48,08  | 9,80   | 73,380   | 59,220   | 14,160  | 5,000     | 3,500     | 14,160       | 1,259   |
| 03.07.2022 23 | 24,00                | 56,82  | 46,51  | 10,31  | 53,680   | 37,530   | 16,150  | 5,000     | 3,500     | 16,150       | 1,143   |
| 04.07.2022 23 | 24,00                | 56,28  | 47,22  | 9,06   | 59,880   | 42,270   | 17,610  | 5,000     | 3,500     | 17,610       | 1,200   |
| 05.07.2022 23 | 24,00                | 54,92  | 46,42  | 8,50   | 76,360   | 62,340   | 14,020  | 5,000     | 3,500     | 14,020       | 1,158   |
| 06.07.2022 23 | 24,00                | 55,15  | 46,73  | 8,42   | 75,910   | 62,420   | 13,490  | 5,000     | 3,500     | 13,490       | 1,135   |
| 07.07.2022 23 | 24,00                | 55,29  | 46,97  | 8,32   | 76,370   | 62,340   | 14,030  | 5,000     | 3,500     | 14,030       | 1,156   |
| 08.07.2022 23 | 24,00                | 55,69  | 47,11  | 8,58   | 76,920   | 62,310   | 14,610  | 5,000     | 3,500     | 14,610       | 1,201   |
| 09.07.2022 23 | 24,00                | 56,24  | 47,58  | 8,66   | 76,310   | 61,860   | 14,450  | 5,000     | 3,500     | 14,450       | 1,204   |
| 10.07.2022 23 | 24,00                | 57,23  | 48,37  | 8,86   | 77,170   | 61,690   | 15,480  | 5,000     | 3,500     | 15,480       | 1,279   |
| 11.07.2022 23 | 24,00                | 56,73  | 48,39  | 8,34   | 76,430   | 62,440   | 13,990  | 5,000     | 3,500     | 13,990       | 1,176   |
| Среднее       | 24,00                | 57,65  | 48,23  | 9,42   | 73,281   | 59,245   | 14,037  | 5,000     | 3,500     | 14,037       | 1,225   |
| Итого         | 504,00               |        |        |        | 1244,140 | 1244,140 | 294,770 |           |           | 294,770      | 25,728  |

Механические показания: V1=\_\_\_\_\_ V2=\_\_\_\_\_

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

# Отчет о потреблении теплоносителя за период с 12.07.2022 по 21.07.2022

Потребитель: ТСЖ "Солидарность"

Адрес: г. Туапсе, ул. Калараша, д. 46

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 00008456

| Дата          | Теплосистема 1 - ГВС |        |        |        |         |         |         |           |           | Итого по ТС1 |         |
|---------------|----------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------------|---------|
|               | ВР, ч                | t1, °C | t2, °C | dt, °C | M1, т   | M2, т   | Мтс, т  | P1, кг/м³ | P2, кг/м³ | Vгвс, м³     | W, Гкал |
| 12.07.2022 23 | 13,00                | 57,93  | 49,09  | 8,84   | 40,580  | 31,990  | 8,590   | 6,000     | 5,000     | 8,590        | 0,695   |
| 13.07.2022 23 | 24,00                | 56,08  | 47,67  | 8,41   | 73,920  | 63,030  | 10,890  | 6,000     | 5,000     | 10,890       | 1,032   |
| 14.07.2022 23 | 24,00                | 55,40  | 47,05  | 8,35   | 73,550  | 62,840  | 10,710  | 6,000     | 5,000     | 10,710       | 1,011   |
| 15.07.2022 23 | 24,00                | 56,57  | 47,83  | 8,74   | 73,200  | 62,880  | 10,320  | 6,000     | 5,000     | 10,320       | 1,029   |
| 16.07.2022 23 | 24,00                | 55,52  | 47,10  | 8,42   | 73,880  | 62,140  | 11,740  | 6,000     | 5,000     | 11,740       | 1,058   |
| 17.07.2022 23 | 24,00                | 55,71  | 47,15  | 8,56   | 75,730  | 61,880  | 13,850  | 6,000     | 5,000     | 13,850       | 1,162   |
| 18.07.2022 23 | 24,00                | 56,55  | 48,02  | 8,53   | 74,220  | 63,130  | 11,090  | 6,000     | 5,000     | 11,090       | 1,057   |
| 19.07.2022 23 | 24,00                | 56,24  | 47,59  | 8,65   | 73,060  | 62,900  | 10,160  | 6,000     | 5,000     | 10,160       | 1,016   |
| 20.07.2022 23 | 24,00                | 55,51  | 47,22  | 8,29   | 74,580  | 62,870  | 11,710  | 6,000     | 5,000     | 11,710       | 1,054   |
| 21.07.2022 23 | 24,00                | 54,51  | 46,37  | 8,14   | 74,040  | 63,030  | 11,010  | 6,000     | 5,000     | 11,010       | 1,004   |
| Среднее       | 22,90                | 56,00  | 47,51  | 8,49   | 70,676  | 59,669  | 11,007  | 6,000     | 5,000     | 11,007       | 1,012   |
| Итого         | 229,00               |        |        |        | 596,690 | 596,690 | 110,070 |           |           | 110,070      | 10,118  |

Механические показания: V1=\_\_\_\_\_ V2=\_\_\_\_\_

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru