

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: ТСЖ "Янтарь"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Газовиков, д. 3

Номер прибора: 1900830

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	58,99	41,94	17,05	169,028	161,598	7,430	6,118	5,608	2,829
21.12.2024 23	24,00	60,01	42,41	17,60	167,501	160,194	7,307	6,118	5,608	2,860
22.12.2024 23	24,00	55,02	41,32	13,70	186,176	178,254	7,922	6,118	5,608	2,524
23.12.2024 23	24,00	53,63	40,87	12,76	190,791	182,749	8,042	6,118	5,608	2,432
24.12.2024 23	24,00	53,89	40,89	13,00	186,405	178,450	7,955	6,118	5,608	2,420
25.12.2024 23	24,00	43,89	34,93	8,96	116,799	111,352	5,447	6,118	5,608	1,538
26.12.2024 23	24,00	54,26	41,35	12,91	196,369	185,789	10,579	6,118	5,608	2,522
27.12.2024 23	24,00	56,06	41,35	14,71	177,612	167,626	9,985	6,118	5,608	2,593
28.12.2024 23	24,00	60,18	41,95	18,23	157,176	148,239	8,938	6,118	5,608	2,851
29.12.2024 23	24,00	60,15	41,68	18,47	154,725	145,815	8,911	6,118	5,608	2,831
30.12.2024 23	24,00	55,90	41,36	14,54	179,527	169,254	10,273	6,118	5,608	2,596
31.12.2024 23	24,00	57,60	41,43	16,17	170,116	160,312	9,804	6,118	5,608	2,667
01.01.2025 23	24,00	53,73	40,60	13,13	186,628	176,041	10,587	6,118	5,608	2,448
02.01.2025 23	24,00	54,27	40,62	13,65	182,346	171,883	10,463	6,118	5,608	2,471
03.01.2025 23	24,00	56,48	41,40	15,08	175,552	165,483	10,068	6,118	5,608	2,567
04.01.2025 23	24,00	54,36	40,62	13,74	178,894	168,736	10,158	6,118	5,608	2,440
05.01.2025 23	24,00	63,49	42,31	21,18	142,210	133,879	8,331	6,118	5,608	2,984
06.01.2025 23	24,00	62,21	42,61	19,60	155,984	146,988	8,996	6,118	5,608	2,973
07.01.2025 23	24,00	56,88	41,67	15,21	175,680	165,752	9,928	6,118	5,608	2,651
08.01.2025 23	24,00	60,23	42,57	17,66	164,395	155,023	9,372	6,118	5,608	2,832
09.01.2025 23	24,00	60,17	42,77	17,40	165,778	156,339	9,439	6,118	5,608	2,832
10.01.2025 23	24,00	47,13	35,37	11,76	85,841	81,084	4,757	6,118	5,608	1,666
11.01.2025 23	24,00	58,36	43,41	14,95	189,633	180,432	9,201	6,118	5,608	2,810
12.01.2025 23	24,00	58,77	43,50	15,27	187,126	178,366	8,760	6,118	5,608	2,808
13.01.2025 23	24,00	58,30	42,83	15,47	183,526	174,964	8,562	6,118	5,608	2,751
14.01.2025 23	24,00	65,15	42,96	22,19	141,818	717,096	-575,279	6,118	5,608	3,116
15.01.2025 23	24,00	63,34	41,91	21,43	134,068	138,225	-4,157	6,118	5,608	2,814
16.01.2025 23	24,00	63,49	42,92	20,57	149,698	154,464	-4,766	6,118	5,608	2,980
17.01.2025 23	24,00	64,35	45,94	18,41	173,748	185,192	-11,444	6,118	5,608	3,197
18.01.2025 23	24,00	61,77	44,53	17,24	173,753	179,446	-5,693	6,118	5,608	2,993
19.01.2025 23	24,00	62,85	45,17	17,68	174,398	180,081	-5,683	6,118	5,608	3,080
Среднее	24,00	57,90	41,78	16,12	166,881	179,326	-12,445	6,118	5,608	2,680
Итого	744,00				5173,298	5559,105	-385,807			83,077

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.12.2024	36151,709	34633,296	494,951
19.01.2025	41325,008	40192,401	578,028

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 14.01.2025 00 по 14.01.2025 23

Потребитель: ТСЖ "Янтарь"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Газовиков, д. 3

Номер прибора: 1900830

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
14.01.2025 0	1,00	66,66	44,33	22,33	6,075	5,786	0,290	6,118	5,608	0,136
14.01.2025 1	1,00	66,77	44,39	22,38	6,075	5,785	0,289	6,118	5,608	0,136
14.01.2025 2	1,00	66,70	44,39	22,31	6,075	5,785	0,290	6,118	5,608	0,135
14.01.2025 3	1,00	66,70	44,36	22,34	6,075	5,786	0,290	6,118	5,608	0,136
14.01.2025 4	1,00	66,73	44,37	22,36	6,075	5,785	0,289	6,118	5,608	0,136
14.01.2025 5	1,00	66,79	44,38	22,41	6,085	5,785	0,299	6,118	5,608	0,136
14.01.2025 6	1,00	66,76	44,50	22,26	6,143	5,854	0,289	6,118	5,608	0,137
14.01.2025 7	1,00	66,71	44,50	22,21	6,173	5,874	0,299	6,118	5,608	0,137
14.01.2025 8	1,00	66,91	44,50	22,41	6,153	5,854	0,298	6,118	5,608	0,138
14.01.2025 9	1,00	66,42	44,45	21,97	6,213	5,914	0,299	6,118	5,608	0,136
14.01.2025 10	1,00	65,61	44,74	20,87	6,569	6,270	0,299	6,118	5,608	0,137
14.01.2025 11	1,00	64,30	44,97	19,33	6,947	6,626	0,321	6,118	5,608	0,134
14.01.2025 12	1,00	62,90	44,81	18,09	6,569	26,468	-19,900	6,118	5,608	0,119
14.01.2025 13	1,00	59,53	38,59	20,94	8,553	565,872	-557,319	6,118	5,608	0,173
14.01.2025 14	1,00	60,91	41,33	19,58	5,868	6,041	-0,172	6,118	5,608	0,115
14.01.2025 15	1,00	61,51	41,42	20,09	5,611	5,783	-0,172	6,118	5,608	0,113
14.01.2025 16	1,00	62,53	41,08	21,45	5,421	5,595	-0,174	6,118	5,608	0,116
14.01.2025 17	1,00	63,49	41,12	22,37	5,232	5,386	-0,155	6,118	5,608	0,117
14.01.2025 18	1,00	64,46	40,89	23,57	4,984	5,149	-0,165	6,118	5,608	0,117
14.01.2025 19	1,00	65,77	41,13	24,64	4,970	5,119	-0,148	6,118	5,608	0,122
14.01.2025 20	1,00	66,12	41,52	24,60	4,969	5,128	-0,158	6,118	5,608	0,122
14.01.2025 21	1,00	66,40	41,70	24,70	4,969	5,127	-0,159	6,118	5,608	0,123
14.01.2025 22	1,00	66,51	41,81	24,70	4,968	5,127	-0,159	6,118	5,608	0,123
14.01.2025 23	1,00	66,57	41,95	24,62	5,047	5,196	-0,150	6,118	5,608	0,124
Среднее	1,00	65,16	42,97	22,19	5,909	29,879	-23,970	6,118	5,608	0,130
Итого	24,00				141,818	717,096	-575,279			3,116

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
14.01.2025	40377,526	38637,897	559,847
14.01.2025	40519,343	39354,994	562,963

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru