

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Янтарь"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Газовиков, д. 5

Номер прибора: 1900818

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	56,49	44,45	12,04	149,503	147,726	1,777	0,666	0,617	1,798
23.03.2025 23	24,00	57,19	45,11	12,08	153,478	151,646	1,831	0,667	0,616	1,853
24.03.2025 23	24,00	58,80	46,55	12,25	162,093	160,171	1,922	0,674	0,618	1,983
25.03.2025 23	24,00	55,61	44,57	11,04	158,086	156,303	1,784	0,671	0,616	1,752
26.03.2025 23	24,00	48,77	39,94	8,83	150,122	148,600	1,522	0,662	0,613	1,322
27.03.2025 23	24,00	48,98	40,15	8,83	150,344	148,836	1,508	0,659	0,609	1,324
28.03.2025 23	24,00	48,39	40,02	8,37	149,877	148,426	1,451	0,662	0,612	1,253
29.03.2025 23	24,00	46,12	38,87	7,25	150,466	149,048	1,418	0,662	0,612	1,088
30.03.2025 23	24,00	46,79	39,35	7,44	150,699	149,269	1,430	0,663	0,613	1,119
31.03.2025 23	24,00	51,17	41,85	9,32	148,613	147,189	1,424	0,660	0,611	1,384
01.04.2025 23	24,00	49,35	40,75	8,60	150,714	149,277	1,437	0,665	0,615	1,295
02.04.2025 23	24,00	47,64	39,80	7,84	151,641	150,245	1,395	0,663	0,612	1,189
03.04.2025 23	24,00	49,96	41,05	8,91	150,941	149,488	1,453	0,663	0,613	1,343
04.04.2025 23	24,00	51,64	41,77	9,87	147,485	146,044	1,441	0,660	0,613	1,456
05.04.2025 23	24,00	52,56	42,22	10,34	147,539	146,116	1,423	0,659	0,611	1,524
06.04.2025 23	23,95	52,19	41,93	10,26	147,200	145,777	1,423	0,663	0,614	1,510
07.04.2025 23	24,00	48,60	39,78	8,82	145,630	144,190	1,439	0,655	0,607	1,283
08.04.2025 23	24,00	54,04	42,89	11,15	146,613	145,085	1,528	0,661	0,613	1,635
09.04.2025 23	24,00	60,15	46,34	13,81	147,430	145,854	1,576	0,671	0,623	2,036
10.04.2025 23	24,00	58,22	45,21	13,01	147,305	145,714	1,591	0,670	0,622	1,915
11.04.2025 23	24,00	56,10	43,83	12,27	147,123	145,543	1,580	0,669	0,621	1,803
12.04.2025 23	24,00	62,56	47,66	14,90	147,942	146,303	1,640	0,686	0,638	2,204
13.04.2025 23	24,00	57,40	44,67	12,73	147,169	145,582	1,587	0,671	0,624	1,876
14.04.2025 23	24,00	51,48	41,27	10,21	149,607	148,027	1,580	0,670	0,621	1,525
15.04.2025 23	24,00	50,30	40,82	9,48	145,091	143,581	1,509	0,660	0,612	1,412
16.04.2025 23	24,00	19,35	21,66	-2,31	0,469	0,428	0,041	0,323	0,324	-0,004
17.04.2025 23	24,00	17,16	17,58	-0,42	0,000	0,000	0,000	0,223	0,223	0,000
18.04.2025 23	24,00	16,65	16,96	-0,31	0,000	0,000	0,000	0,223	0,223	0,000
Среднее	24,00	49,06	39,89	9,16	133,685	132,302	1,383	0,621	0,577	1,389
Итого	671,95				3743,179	3704,467	38,712			38,880

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	40132,771	39582,328	545,132
20.04.2025	43875,950	43286,794	584,012

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru