

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Администрация Небугского сельского поселения
Туапсинского района

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Небуг, ул. Газовиков, д. 6

Номер прибора:

1105748

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
18.02.2025 23	24,00	78,24	65,715	63,73	65,715	14,51	0,000	0,954
19.02.2025 23	24,00	65,58	66,317	63,25	66,265	2,33	0,052	0,553
20.02.2025 23	24,00	74,64	66,088	65,99	66,089	8,65	-0,001	0,666
21.02.2025 23	24,00	80,94	66,192	67,73	65,963	13,21	0,229	1,297
22.02.2025 23	24,00	80,65	66,570	66,99	66,524	13,66	0,046	0,939
23.02.2025 23	24,00	76,49	67,052	65,48	67,051	11,01	0,001	0,739
24.02.2025 23	24,00	76,11	67,033	65,70	67,033	10,41	0,000	0,700
25.02.2025 23	24,00	74,03	67,166	62,40	67,167	11,63	-0,001	0,782
26.02.2025 23	24,00	81,97	66,857	65,26	66,857	16,71	0,000	1,119
27.02.2025 23	24,00	77,25	66,925	63,96	66,925	13,29	0,000	0,891
28.02.2025 23	24,00	70,24	67,162	58,93	67,161	11,31	0,001	0,760
01.03.2025 23	24,00	66,62	67,082	56,26	67,083	10,36	-0,001	0,695
02.03.2025 23	24,00	66,86	67,060	56,63	67,023	10,23	0,037	0,687
03.03.2025 23	24,00	67,91	67,460	57,45	67,460	10,46	0,000	0,706
04.03.2025 23	24,00	63,33	67,144	54,05	67,144	9,28	0,000	0,623
05.03.2025 23	24,00	57,10	66,979	49,30	66,961	7,80	0,018	0,522
06.03.2025 23	24,00	55,44	66,863	48,12	66,862	7,32	0,001	0,489
07.03.2025 23	24,00	55,72	66,941	48,48	66,850	7,24	0,091	0,484
08.03.2025 23	24,00	58,34	67,003	50,45	67,003	7,89	0,000	0,528
09.03.2025 23	24,00	57,14	66,180	49,19	66,487	7,95	-0,307	0,588
10.03.2025 23	24,00	57,99	65,391	48,94	66,747	9,05	-1,356	0,533
11.03.2025 23	24,00	58,35	67,082	47,52	67,257	10,83	-0,175	0,746
12.03.2025 23	24,00	56,11	67,610	49,04	67,552	7,07	0,058	0,407
13.03.2025 23	24,00	56,89	66,794	47,80	66,719	9,09	0,075	0,473
14.03.2025 23	24,00	54,12	66,733	48,06	66,660	6,06	0,073	0,404
15.03.2025 23	24,00	54,63	66,838	48,06	66,747	6,57	0,091	0,439
16.03.2025 23	24,00	54,86	67,232	48,39	67,213	6,47	0,019	0,434
17.03.2025 23	24,00	54,82	66,504	48,50	66,431	6,32	0,073	0,420
18.03.2025 23	24,00	54,72	66,271	48,24	66,216	6,48	0,055	0,429
19.03.2025 23	24,00	61,93	65,886	53,20	65,868	8,73	0,018	0,575
20.03.2025 23	24,00	60,22	65,861	53,17	65,861	7,05	0,000	0,464
21.03.2025 23	24,00	55,78	65,869	49,39	65,832	6,39	0,037	0,420
Среднее	24,00	64,53	66,683	55,30	66,710	9,23	-0,027	0,640
Итого	768,00		2133,860		2134,726		-0,866	20,466

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	36571,909	36559,696	360,584
21.03.2025	38705,769	38694,422	381,050

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru