

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Небуг, ул. Газовиков, д. 6А

Номер прибора: 801597

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
25.11.2024	24,00	59,13	85,966	46,36	85,966	12,77	0,000	1,099
26.11.2024	24,00	58,40	91,398	46,40	91,398	12,00	0,000	1,092
27.11.2024	24,00	58,77	90,778	46,58	90,778	12,19	0,000	1,106
28.11.2024	24,00	58,07	92,338	46,17	92,338	11,90	0,000	1,084
29.11.2024	24,00	58,62	86,355	45,96	86,355	12,66	0,000	1,096
30.11.2024	24,00	60,34	92,878	47,47	92,878	12,87	0,000	1,170
01.12.2024	24,00	60,46	89,213	47,11	89,213	13,35	0,000	1,166
02.12.2024	24,00	60,53	86,766	46,89	86,766	13,64	0,000	1,168
03.12.2024	24,00	60,89	88,701	47,30	88,701	13,59	0,000	1,180
04.12.2024	24,00	61,14	91,637	47,82	91,637	13,32	0,000	1,193
05.12.2024	24,00	55,59	100,340	45,40	100,340	10,19	0,000	1,022
06.12.2024	24,00	55,77	96,842	45,23	96,842	10,54	0,000	1,017
07.12.2024	24,00	59,78	91,582	47,24	91,582	12,54	0,000	1,127
08.12.2024	24,00	58,29	93,460	46,58	93,460	11,71	0,000	1,073
09.12.2024	24,00	55,56	97,814	45,42	97,814	10,14	0,000	0,989
10.12.2024	24,00	55,89	99,738	45,81	99,738	10,08	0,000	1,004
11.12.2024	24,00	52,08	86,802	44,86	86,802	7,22	0,000	0,851
12.12.2024	24,00	55,61	92,497	45,16	92,497	10,45	0,000	0,960
13.12.2024	24,00	63,32	75,929	47,87	75,929	15,45	0,000	1,170
14.12.2024	24,00	65,20	74,222	48,35	74,222	16,85	0,000	1,250
15.12.2024	24,00	58,60	83,506	45,35	83,506	13,25	0,000	1,074
16.12.2024	24,00	56,17	86,018	44,40	86,018	11,77	0,000	1,007
17.12.2024	24,00	53,25	86,366	42,68	86,366	10,57	0,000	0,910
18.12.2024	24,00	54,74	88,408	43,77	88,408	10,97	0,000	0,962
19.12.2024	24,00	58,35	73,003	44,87	73,003	13,48	0,000	1,020
Среднее	24,00	58,18	88,902	46,04	88,902	12,14	0,000	1,072
Итого	600,00		2222,557		2222,557		0,000	26,789

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
25.11.2024	33399,892	33399,892	346,135
19.12.2024	35622,449	35622,449	372,924

Механические показания: V1= _____ V2= _____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru