

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: с. Небуг, ул. Газовиков, д. 6А

Номер прибора: 801597

Дата	ВР, ч	Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		dt, °C	Мтс, т	Теплота (Гкал) Q
		t1, °C	M1, т	t2, °C	M2, т			
20.01.2025	24,00	64,66	121,370	53,48	121,370	11,18	0,000	1,371
21.01.2025	24,00	63,41	122,739	52,49	122,739	10,92	0,000	1,343
22.01.2025	24,00	65,44	123,475	54,13	123,475	11,31	0,000	1,396
23.01.2025	24,00	58,81	123,779	49,52	123,779	9,29	0,000	1,151
24.01.2025	24,00	56,51	123,583	47,77	123,583	8,74	0,000	1,080
25.01.2025	24,00	60,00	122,738	50,29	122,738	9,71	0,000	1,193
26.01.2025	24,00	61,30	123,652	51,24	123,652	10,06	0,000	1,247
27.01.2025	24,00	64,14	123,700	53,22	123,700	10,92	0,000	1,355
28.01.2025	24,00	64,59	123,070	53,53	123,070	11,06	0,000	1,364
29.01.2025	24,00	63,65	122,653	52,87	122,653	10,78	0,000	1,327
30.01.2025	24,00	62,72	122,486	52,22	122,486	10,50	0,000	1,292
31.01.2025	24,00	61,11	120,638	51,03	120,638	10,08	0,000	1,226
01.02.2025	24,00	60,56	120,263	50,65	120,263	9,91	0,000	1,195
02.02.2025	24,00	54,97	119,846	46,60	119,846	8,37	0,000	1,003
03.02.2025	24,00	54,87	120,046	46,53	120,046	8,34	0,000	1,000
04.02.2025	24,00	59,99	120,538	50,02	120,538	9,97	0,000	1,204
05.02.2025	24,00	67,64	120,626	55,45	120,626	12,19	0,000	1,471
06.02.2025	24,00	66,64	121,476	54,73	121,476	11,91	0,000	1,447
07.02.2025	24,00	68,18	121,642	55,72	121,642	12,46	0,000	1,517
08.02.2025	24,00	69,50	121,222	56,46	121,222	13,04	0,000	1,580
09.02.2025	24,00	72,31	120,581	58,40	120,581	13,91	0,000	1,676
10.02.2025	24,00	66,15	120,168	54,27	120,168	11,88	0,000	1,432
11.02.2025	24,00	64,94	120,614	53,46	120,614	11,48	0,000	1,390
12.02.2025	24,00	64,41	120,437	53,08	120,437	11,33	0,000	1,369
13.02.2025	24,00	63,37	120,580	52,34	120,580	11,03	0,000	1,334
14.02.2025	24,00	60,82	120,028	50,61	120,028	10,21	0,000	1,231
15.02.2025	24,00	55,71	118,976	46,94	118,976	8,77	0,000	1,044
16.02.2025	24,00	63,60	118,964	52,19	118,964	11,41	0,000	1,356
17.02.2025	24,00	78,33	118,071	62,41	118,071	15,92	0,000	1,881
Среднее	24,00	63,39	121,309	52,47	121,309	10,92	0,000	1,327
Итого	696,00		3517,961		3517,961		0,000	38,474

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	38721,679	38721,679	407,023
17.02.2025	42239,640	42239,640	445,498

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru