

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 1

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1800543

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	78,00	64,17	13,83	279,223	275,028	4,195	6,118	5,608	3,863
19.02.2025 23	24,00	77,07	63,49	13,58	279,969	275,817	4,152	6,118	5,608	3,804
20.02.2025 23	24,00	81,57	66,50	15,07	278,390	273,496	4,894	6,118	5,608	4,202
21.02.2025 23	24,00	84,38	68,44	15,94	277,879	273,098	4,781	6,118	5,608	4,437
22.02.2025 23	24,00	83,54	67,96	15,58	278,711	273,760	4,951	6,118	5,608	4,347
23.02.2025 23	24,00	80,89	66,11	14,78	281,317	276,295	5,022	6,118	5,608	4,157
24.02.2025 23	24,00	80,01	65,64	14,37	281,674	276,663	5,011	6,118	5,608	4,047
25.02.2025 23	24,00	76,42	62,99	13,43	283,745	278,722	5,023	6,118	5,608	3,807
26.02.2025 23	24,00	79,79	65,40	14,39	281,772	276,583	5,189	6,118	5,608	4,051
27.02.2025 23	24,00	77,40	63,73	13,67	282,457	277,412	5,045	6,118	5,608	3,856
28.02.2025 23	24,00	70,35	58,85	11,50	285,444	280,693	4,751	6,118	5,608	3,283
01.03.2025 23	24,00	67,08	56,30	10,78	285,569	280,849	4,720	6,118	5,608	3,081
02.03.2025 23	24,00	66,64	56,16	10,48	285,938	280,770	5,168	6,118	5,608	2,996
03.03.2025 23	24,00	68,61	57,63	10,98	288,052	282,675	5,377	6,118	5,608	3,163
04.03.2025 23	24,00	63,03	53,64	9,39	287,834	283,312	4,522	6,118	5,608	2,701
05.03.2025 23	24,00	57,23	49,30	7,93	289,237	284,895	4,342	6,118	5,608	2,292
06.03.2025 23	24,00	55,71	48,15	7,56	289,459	284,646	4,812	6,118	5,608	2,184
07.03.2025 23	24,00	56,35	48,60	7,75	289,162	284,685	4,477	6,118	5,608	2,241
08.03.2025 23	24,00	58,45	50,28	8,17	289,124	284,257	4,867	6,118	5,608	2,363
09.03.2025 23	24,00	56,74	49,03	7,71	288,703	283,835	4,868	6,118	5,608	2,228
10.03.2025 23	24,00	56,29	48,81	7,48	291,731	287,822	3,909	6,118	5,608	2,178
11.03.2025 23	24,00	54,74	47,53	7,21	291,074	286,704	4,371	6,118	5,608	2,098
12.03.2025 23	24,00	55,91	48,65	7,26	294,750	290,121	4,629	6,118	5,608	2,134
13.03.2025 23	24,00	54,24	47,47	6,77	293,416	199,135	94,281	6,118	5,608	1,983
14.03.2025 23	24,00	54,48	47,74	6,74	293,381	176,782	116,599	6,118	5,608	1,977
15.03.2025 23	24,00	54,40	47,69	6,71	294,082	165,715	128,368	6,118	5,608	1,974
16.03.2025 23	24,00	54,73	48,07	6,66	295,514	157,703	137,811	6,118	5,608	1,970
17.03.2025 23	24,00	54,68	48,07	6,61	291,677	195,408	96,269	6,118	5,608	1,924
18.03.2025 23	24,00	55,10	48,22	6,88	289,940	71,432	218,508	6,118	5,608	1,991
19.03.2025 23	24,00	62,64	53,47	9,17	285,561	114,200	171,361	6,118	5,608	2,620
20.03.2025 23	24,00	62,09	53,06	9,03	285,633	101,935	183,698	6,118	5,608	2,579
21.03.2025 23	24,00	56,91	49,21	7,70	287,902	115,177	172,724	6,118	5,608	2,213
Среднее	24,00	65,48	55,32	10,16	286,823	242,176	44,647	6,118	5,608	2,898
Итого	768,00				9178,321	7749,626	1428,695			92,744

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
18.02.2025	198821,598	205371,133	1991,421
21.03.2025	207999,919	213120,759	2084,164

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru