

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 1

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1800543

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	56,34	48,75	7,59	290,055	274,279	15,776	0,600	0,550	2,199
23.03.2025 23	24,00	57,06	49,33	7,73	293,890	255,184	38,706	0,600	0,550	2,269
24.03.2025 23	24,00	58,68	50,62	8,06	297,765	294,200	3,566	0,600	0,550	2,395
25.03.2025 23	24,00	55,23	48,17	7,06	296,982	293,919	3,062	0,600	0,550	2,098
26.03.2025 23	24,00	48,37	42,90	5,47	295,109	291,928	3,182	0,600	0,550	1,612
27.03.2025 23	24,00	48,61	43,11	5,50	294,978	291,605	3,374	0,600	0,550	1,614
28.03.2025 23	24,00	47,89	42,70	5,19	292,196	288,377	3,819	0,600	0,550	1,514
29.03.2025 23	24,00	45,64	41,14	4,50	296,749	293,721	3,028	0,600	0,550	1,333
30.03.2025 23	24,00	46,36	41,65	4,71	294,179	290,783	3,396	0,600	0,550	1,384
31.03.2025 23	24,00	51,00	45,01	5,99	289,123	285,925	3,198	0,600	0,550	1,728
01.04.2025 23	24,00	48,97	43,54	5,43	293,444	287,756	5,688	0,600	0,550	1,593
02.04.2025 23	24,00	47,19	42,28	4,91	295,655	291,303	4,351	0,600	0,550	1,452
03.04.2025 23	24,00	49,69	44,06	5,63	293,846	288,815	5,031	0,600	0,550	1,654
04.04.2025 23	24,00	51,42	45,19	6,23	287,093	281,547	5,546	0,600	0,550	1,786
05.04.2025 23	24,00	52,31	45,81	6,50	286,971	280,687	6,284	0,600	0,550	1,863
06.04.2025 23	24,00	51,98	45,55	6,43	286,524	280,712	5,812	0,600	0,550	1,841
07.04.2025 23	24,00	48,24	42,75	5,49	284,139	279,846	4,293	0,600	0,550	1,561
08.04.2025 23	24,00	53,93	46,87	7,06	284,869	280,252	4,617	0,600	0,550	2,012
09.04.2025 23	24,00	60,17	51,42	8,75	285,252	274,854	10,398	0,600	0,550	2,494
10.04.2025 23	24,00	58,02	49,91	8,11	285,359	280,196	5,162	0,600	0,550	2,315
11.04.2025 23	24,00	56,04	48,33	7,71	285,455	22,868	262,587	0,600	0,550	2,203
12.04.2025 23	24,00	62,67	53,24	9,43	285,447	0,000	285,447	0,600	0,550	2,694
13.04.2025 23	24,00	57,13	49,25	7,88	285,059	0,000	285,059	0,600	0,550	2,247
14.04.2025 23	24,00	51,17	44,89	6,28	290,875	0,000	290,875	0,600	0,550	1,821
15.04.2025 23	24,00	49,99	44,22	5,77	282,269	0,000	282,269	0,600	0,550	1,693
16.04.2025 23	24,00	25,74	25,70	0,04	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000
17.04.2025 23	24,00	21,48	21,39	0,09	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000
18.04.2025 23	24,00	20,44	20,45	-0,01	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000
Среднее	24,00	49,35	43,51	5,84	259,046	203,884	55,162	0,600	0,550	1,692
Итого	672,00				7253,285	5708,759	1544,526			47,374

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	207999,919	213120,759	2084,164
20.04.2025	215253,204	218829,517	2131,539

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru