

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 1

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1800543

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	23,72	64,78	54,66	10,12	281,465	276,566	4,898	6,118	5,608	2,852
21.01.2025 23	23,97	63,76	53,83	9,93	284,003	279,347	4,656	6,118	5,608	2,821
22.01.2025 23	23,95	65,35	55,21	10,14	285,213	280,731	4,482	6,118	5,608	2,888
23.01.2025 23	23,97	58,59	50,33	8,26	287,845	282,793	5,052	6,118	5,608	2,376
24.01.2025 23	23,98	56,52	48,72	7,80	288,651	284,080	4,571	6,118	5,608	2,250
25.01.2025 23	23,80	60,15	51,37	8,78	285,155	280,373	4,782	6,118	5,608	2,501
26.01.2025 23	23,98	61,43	52,39	9,04	288,691	283,393	5,298	6,118	5,608	2,610
27.01.2025 23	23,97	64,25	54,48	9,77	288,728	283,398	5,331	6,118	5,608	2,821
28.01.2025 23	23,93	64,66	54,82	9,84	289,053	283,448	5,606	6,118	5,608	2,842
29.01.2025 23	23,98	63,68	54,11	9,57	289,694	283,149	6,545	6,118	5,608	2,775
30.01.2025 23	23,93	62,75	53,41	9,34	290,234	283,739	6,495	6,118	5,608	2,714
31.01.2025 23	23,87	61,00	52,13	8,87	286,379	280,258	6,121	6,118	5,608	2,544
01.02.2025 23	23,93	60,41	51,72	8,69	285,584	279,820	5,764	6,118	5,608	2,480
02.02.2025 23	24,00	55,03	47,67	7,36	286,401	280,455	5,946	6,118	5,608	2,108
03.02.2025 23	24,00	55,00	47,69	7,31	286,701	280,847	5,854	6,118	5,608	2,095
04.02.2025 23	23,88	60,74	51,70	9,04	286,628	280,818	5,811	6,118	5,608	2,590
05.02.2025 23	23,97	67,90	56,99	10,91	284,117	278,709	5,407	6,118	5,608	3,098
06.02.2025 23	24,00	67,26	56,55	10,71	286,505	280,955	5,550	6,118	5,608	3,070
07.02.2025 23	24,00	68,79	57,67	11,12	286,352	281,090	5,262	6,118	5,608	3,184
08.02.2025 23	24,00	70,31	58,68	11,63	285,602	280,352	5,251	6,118	5,608	3,321
09.02.2025 23	24,00	72,98	60,67	12,31	284,372	279,277	5,095	6,118	5,608	3,499
10.02.2025 23	23,98	66,36	55,89	10,47	284,926	280,129	4,797	6,118	5,608	2,983
11.02.2025 23	23,98	65,05	54,99	10,06	286,031	281,246	4,785	6,118	5,608	2,878
12.02.2025 23	23,98	64,61	54,68	9,93	286,489	281,386	5,103	6,118	5,608	2,846
13.02.2025 23	23,95	63,52	53,91	9,61	287,255	282,283	4,972	6,118	5,608	2,759
14.02.2025 23	24,00	60,65	51,91	8,74	286,827	282,561	4,266	6,118	5,608	2,509
15.02.2025 23	23,98	55,87	48,25	7,62	286,376	282,655	3,721	6,118	5,608	2,183
16.02.2025 23	23,95	64,88	54,61	10,27	284,806	280,820	3,987	6,118	5,608	2,921
17.02.2025 23	23,77	79,30	65,10	14,20	278,798	274,789	4,009	6,118	5,608	3,963
Среднее	23,95	63,64	53,94	9,70	286,168	281,016	5,152	6,118	5,608	2,775
Итого	694,43				8298,882	8149,467	149,415			80,482

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.01.2025	190522,716	197221,666	1910,939
17.02.2025	198821,598	205371,133	1991,421

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru