

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 2

Номер прибора: 1601758

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	78,46	56,50	21,96	154,931	153,282	1,649	5,435	4,874	3,402
19.02.2025 23	24,00	77,43	55,72	21,71	152,083	151,950	0,133	5,374	4,844	3,313
20.02.2025 23	24,00	81,96	58,20	23,76	153,811	154,130	-0,319	5,415	4,874	3,658
21.02.2025 23	24,00	84,65	59,27	25,38	153,622	153,165	0,458	5,455	4,905	3,904
22.02.2025 23	24,00	83,78	58,64	25,14	154,105	153,413	0,693	5,435	4,874	3,877
23.02.2025 23	24,00	81,28	57,69	23,59	154,941	154,668	0,273	5,486	4,925	3,655
24.02.2025 23	24,00	80,62	57,74	22,88	155,036	155,056	-0,020	5,374	4,813	3,548
25.02.2025 23	24,00	76,82	55,66	21,16	155,511	155,707	-0,196	5,557	4,986	3,290
26.02.2025 23	24,00	80,29	57,46	22,83	155,436	154,975	0,461	5,568	4,997	3,549
27.02.2025 23	24,00	77,99	56,39	21,60	154,876	154,850	0,026	5,527	4,956	3,344
28.02.2025 23	24,00	70,97	52,45	18,52	155,541	155,935	-0,394	5,619	5,037	2,883
01.03.2025 23	24,00	67,60	50,56	17,04	155,400	155,865	-0,465	5,680	5,088	2,652
02.03.2025 23	24,00	67,30	50,59	16,71	155,417	156,062	-0,645	5,649	5,058	2,599
03.03.2025 23	24,00	69,12	51,75	17,37	156,082	156,698	-0,616	5,435	4,844	2,711
04.03.2025 23	24,00	63,71	48,64	15,07	155,722	156,114	-0,392	5,435	4,844	2,345
05.03.2025 23	24,00	57,81	45,03	12,78	155,743	156,171	-0,428	5,415	4,803	1,990
06.03.2025 23	24,00	56,30	44,23	12,07	155,717	156,321	-0,604	5,466	4,854	1,878
07.03.2025 23	24,00	56,95	44,76	12,19	155,705	156,283	-0,578	5,568	4,966	1,896
08.03.2025 23	24,00	59,13	46,24	12,89	155,756	156,275	-0,519	5,588	4,986	2,010
09.03.2025 23	24,00	57,42	45,30	12,12	155,442	155,942	-0,501	5,496	4,895	1,883
10.03.2025 23	24,00	56,97	45,17	11,80	156,964	157,354	-0,390	5,506	4,884	1,850
11.03.2025 23	24,00	55,32	43,47	11,85	145,921	145,715	0,206	5,588	4,864	1,724
12.03.2025 23	24,00	56,61	44,25	12,36	142,125	141,722	0,403	5,619	4,833	1,753
13.03.2025 23	24,00	54,93	43,47	11,46	141,027	141,099	-0,072	5,588	4,823	1,615
14.03.2025 23	24,00	55,16	43,76	11,40	141,018	140,984	0,034	5,568	4,803	1,606
15.03.2025 23	24,00	55,08	43,72	11,36	141,334	141,280	0,054	5,568	4,803	1,604
16.03.2025 23	24,00	55,42	44,16	11,26	142,131	142,133	-0,002	5,598	4,813	1,600
17.03.2025 23	24,00	55,37	44,27	11,10	140,538	140,570	-0,031	5,537	4,782	1,559
18.03.2025 23	24,00	55,66	44,04	11,62	140,044	139,990	0,054	5,557	4,803	1,628
19.03.2025 23	24,00	63,09	47,62	15,47	139,170	138,455	0,715	5,710	4,976	2,154
20.03.2025 23	24,00	62,63	46,99	15,64	138,980	138,491	0,489	5,639	4,905	2,175
21.03.2025 23	24,00	57,54	44,22	13,32	139,026	138,956	0,070	5,557	4,823	1,850
Среднее	24,00	66,04	49,62	16,42	150,286	150,300	-0,014	5,532	4,892	2,485
Итого	768,00				4809,155	4809,610	-0,455			79,505

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
18.02.2025	76339,184	55665,790	1024,336
21.03.2025	81148,338	60475,400	1103,841

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru