

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 2

Номер прибора: 1601758

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	56,92	43,85	13,07	140,171	140,141	0,030	0,550	0,475	1,830
23.03.2025 23	24,00	57,64	44,38	13,26	142,263	142,065	0,198	0,550	0,474	1,885
24.03.2025 23	24,00	59,28	45,53	13,75	145,183	144,898	0,285	0,556	0,476	1,993
25.03.2025 23	24,00	55,96	43,76	12,20	143,831	143,769	0,061	0,554	0,475	1,759
26.03.2025 23	24,00	49,07	39,62	9,45	140,539	140,903	-0,364	0,547	0,472	1,326
27.03.2025 23	24,00	49,28	39,81	9,47	140,695	140,988	-0,293	0,544	0,468	1,331
28.03.2025 23	24,00	48,66	39,65	9,01	140,171	140,617	-0,445	0,547	0,471	1,262
29.03.2025 23	24,00	46,37	38,62	7,75	140,608	141,205	-0,597	0,547	0,471	1,089
30.03.2025 23	24,00	47,07	39,10	7,97	140,916	141,363	-0,446	0,548	0,471	1,123
31.03.2025 23	24,00	51,57	41,53	10,04	139,023	139,212	-0,189	0,544	0,471	1,395
01.04.2025 23	24,00	49,65	40,43	9,22	140,930	141,151	-0,221	0,550	0,474	1,298
02.04.2025 23	24,00	47,92	39,54	8,38	141,773	142,102	-0,329	0,549	0,471	1,188
03.04.2025 23	24,00	50,32	40,79	9,53	141,163	141,413	-0,250	0,548	0,471	1,344
04.04.2025 23	24,00	52,03	41,51	10,52	137,984	138,234	-0,250	0,545	0,473	1,450
05.04.2025 23	24,00	52,95	41,89	11,06	138,401	138,189	0,212	0,543	0,471	1,530
06.04.2025 23	24,00	52,59	41,61	10,98	138,144	138,012	0,132	0,547	0,475	1,516
07.04.2025 23	24,00	48,93	39,58	9,35	137,077	136,900	0,177	0,539	0,468	1,282
08.04.2025 23	24,00	54,50	42,69	11,81	138,125	137,433	0,692	0,544	0,473	1,631
09.04.2025 23	24,00	60,68	45,90	14,78	139,187	138,001	1,186	0,553	0,482	2,058
10.04.2025 23	24,00	58,66	44,78	13,88	138,941	137,709	1,231	0,553	0,482	1,929
11.04.2025 23	24,00	56,56	43,57	12,99	138,544	137,827	0,716	0,552	0,481	1,800
12.04.2025 23	24,00	63,17	47,33	15,84	139,684	138,339	1,345	0,568	0,497	2,213
13.04.2025 23	24,00	57,80	44,28	13,52	138,695	137,833	0,862	0,554	0,483	1,880
14.04.2025 23	24,00	51,85	41,07	10,78	140,776	140,185	0,591	0,555	0,480	1,516
15.04.2025 23	24,00	50,93	40,54	10,39	136,885	136,428	0,456	0,544	0,471	1,406
16.04.2025 23	24,00	24,81	20,49	4,32	1,247	1,595	-0,348	0,315	0,321	0,026
Среднее	24,00	52,12	41,23	10,90	134,652	134,481	0,171	0,540	0,469	1,502
Итого	624,00				3500,955	3496,513	4,442			39,061

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	81148,338	60475,400	1103,841
20.04.2025	84649,293	63971,912	1142,902

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru