

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 2

Номер прибора: 1601758

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	60,49	45,21	15,28	137,070	137,612	-0,542	5,048	4,670	2,064
21.12.2024 23	24,00	61,25	45,68	15,57	136,449	137,105	-0,656	4,946	4,568	2,080
22.12.2024 23	24,00	55,91	43,72	12,19	147,566	148,284	-0,718	5,048	4,528	1,786
23.12.2024 23	24,00	54,63	43,20	11,43	150,609	151,300	-0,692	5,119	4,558	1,720
24.12.2024 23	24,00	54,68	43,28	11,40	139,187	139,860	-0,674	5,007	4,405	1,605
25.12.2024 23	24,00	54,52	43,75	10,77	155,455	156,936	-1,481	5,170	4,507	1,668
26.12.2024 23	24,00	55,32	43,35	11,97	145,070	146,676	-1,606	5,088	4,548	1,731
27.12.2024 23	24,00	57,27	43,96	13,31	140,117	141,533	-1,416	5,017	4,568	1,854
28.12.2024 23	24,00	61,67	45,28	16,39	128,196	129,833	-1,636	4,905	4,609	2,093
29.12.2024 23	24,00	61,73	45,07	16,66	126,724	128,458	-1,734	5,027	4,742	2,097
30.12.2024 23	24,00	56,91	43,75	13,16	140,959	142,598	-1,639	5,292	4,833	1,847
31.12.2024 23	24,00	58,76	44,24	14,52	135,570	137,251	-1,681	5,201	4,813	1,928
01.01.2025 23	24,00	54,62	42,74	11,88	144,969	146,714	-1,745	5,374	4,864	1,721
02.01.2025 23	24,00	55,39	43,09	12,30	142,474	144,356	-1,882	5,354	4,874	1,742
03.01.2025 23	24,00	57,44	44,10	13,34	138,637	140,300	-1,663	5,303	4,864	1,809
04.01.2025 23	24,00	55,66	43,30	12,36	140,424	142,074	-1,650	5,323	4,864	1,723
05.01.2025 23	24,00	65,44	46,79	18,65	119,781	121,386	-1,605	4,925	4,731	2,220
06.01.2025 23	24,00	63,52	46,49	17,03	124,674	126,185	-1,511	5,037	4,721	2,084
07.01.2025 23	24,00	58,11	44,52	13,59	135,595	137,247	-1,652	5,303	4,854	1,833
08.01.2025 23	24,00	61,44	45,88	15,56	129,751	131,282	-1,531	5,160	4,793	1,986
09.01.2025 23	24,00	61,54	46,07	15,47	131,325	132,780	-1,455	5,119	4,752	2,004
10.01.2025 23	24,00	47,16	36,23	10,93	71,327	72,354	-1,026	3,222	4,313	1,224
11.01.2025 23	24,00	59,04	45,74	13,30	131,503	132,833	-1,330	5,496	4,986	1,739
12.01.2025 23	24,00	59,40	46,42	12,98	124,219	125,355	-1,136	5,578	5,017	1,592
13.01.2025 23	24,00	59,31	46,54	12,77	120,375	120,498	-0,123	5,333	4,772	1,492
14.01.2025 23	24,00	66,44	49,58	16,86	97,956	96,469	1,486	4,874	4,497	1,645
15.01.2025 23	24,00	64,40	49,02	15,38	104,721	101,682	3,039	4,854	4,405	1,575
16.01.2025 23	24,00	64,56	49,21	15,35	124,668	123,038	1,631	5,109	4,609	1,866
17.01.2025 23	24,00	65,03	50,30	14,73	154,635	152,408	2,227	5,394	4,782	2,279
18.01.2025 23	24,00	62,70	48,76	13,94	153,782	154,287	-0,506	5,415	4,793	2,143
19.01.2025 23	24,00	63,76	49,57	14,19	154,295	154,643	-0,349	5,435	4,823	2,189
Среднее	24,00	59,29	45,32	13,98	133,164	133,979	-0,815	5,112	4,699	1,849
Итого	744,00				4128,082	4153,339	-25,257			57,333

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.12.2024	67628,251	46950,117	898,357
19.01.2025	71756,332	51103,455	955,691

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1