

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 3

Номер прибора: 1800596

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	56,79	47,49	9,30	222,515	216,168	6,347	0,600	0,550	2,068
23.03.2025 23	24,00	57,50	48,11	9,39	224,207	219,077	5,131	0,600	0,550	2,104
24.03.2025 23	24,00	59,13	49,32	9,81	227,947	223,006	4,940	0,600	0,550	2,230
25.03.2025 23	24,00	55,72	47,14	8,58	226,154	221,629	4,525	0,600	0,550	1,942
26.03.2025 23	24,00	48,87	42,35	6,52	228,607	224,376	4,231	0,600	0,550	1,475
27.03.2025 23	24,00	49,10	42,47	6,63	224,237	221,196	3,041	0,600	0,550	1,467
28.03.2025 23	24,00	48,42	41,95	6,47	211,035	209,035	2,000	0,600	0,550	1,362
29.03.2025 23	24,00	46,14	40,68	5,46	223,828	220,354	3,474	0,600	0,550	1,212
30.03.2025 23	24,00	46,89	41,01	5,88	210,985	207,826	3,158	0,600	0,550	1,240
31.03.2025 23	24,00	51,48	43,95	7,53	205,906	203,813	2,093	0,600	0,550	1,547
01.04.2025 23	24,00	49,47	42,67	6,80	208,864	206,697	2,167	0,600	0,550	1,418
02.04.2025 23	24,00	47,72	41,54	6,18	210,412	207,980	2,432	0,600	0,550	1,299
03.04.2025 23	24,00	50,19	43,02	7,17	208,897	205,876	3,022	0,600	0,550	1,495
04.04.2025 23	24,00	51,88	43,96	7,92	202,808	200,148	2,660	0,600	0,550	1,605
05.04.2025 23	24,00	52,78	44,47	8,31	201,931	199,906	2,025	0,600	0,550	1,676
06.04.2025 23	24,00	52,44	44,22	8,22	202,261	200,126	2,136	0,600	0,550	1,659
07.04.2025 23	24,00	48,74	42,17	6,57	217,629	214,569	3,060	0,600	0,550	1,429
08.04.2025 23	24,00	54,38	45,87	8,51	216,959	213,745	3,214	0,600	0,550	1,843
09.04.2025 23	24,00	60,57	49,89	10,68	216,179	212,573	3,606	0,600	0,550	2,308
10.04.2025 23	24,00	58,46	48,48	9,98	214,931	211,022	3,909	0,600	0,550	2,143
11.04.2025 23	24,00	56,46	46,94	9,52	214,958	210,379	4,579	0,600	0,550	2,046
12.04.2025 23	24,00	63,05	51,41	11,64	215,784	210,938	4,846	0,600	0,550	2,512
13.04.2025 23	24,00	57,57	47,81	9,76	214,902	209,786	5,116	0,600	0,550	2,097
14.04.2025 23	24,00	51,66	43,88	7,78	219,514	214,025	5,489	0,600	0,550	1,703
15.04.2025 23	24,00	50,43	43,30	7,13	214,165	209,205	4,961	0,600	0,550	1,577
16.04.2025 23	24,00	22,73	23,72	-0,99	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000
17.04.2025 23	24,00	20,21	20,40	-0,19	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000
18.04.2025 23	24,00	19,28	19,46	-0,18	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000
Среднее	24,00	49,57	42,42	7,16	192,343	189,052	3,291	0,600	0,550	1,552
Итого	672,00				5385,617	5293,456	92,161			43,457

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	181059,474	181297,367	1956,066
20.04.2025	186445,091	186590,823	1999,524

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru