

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 5 блок 1

Номер прибора: 1800541

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	77,87	61,59	16,28	89,467	87,674	1,794	6,118	5,608	1,457
19.02.2025 23	24,00	76,95	60,98	15,97	89,538	87,496	2,042	6,118	5,608	1,431
20.02.2025 23	24,00	81,36	63,42	17,94	87,928	85,801	2,127	6,118	5,608	1,579
21.02.2025 23	24,00	84,05	64,74	19,31	86,164	84,454	1,710	6,118	5,608	1,666
22.02.2025 23	24,00	83,23	64,09	19,14	86,249	84,543	1,705	6,118	5,608	1,653
23.02.2025 23	24,00	80,65	62,55	18,10	86,690	84,769	1,921	6,118	5,608	1,569
24.02.2025 23	24,00	79,91	62,62	17,29	86,598	85,946	0,652	6,118	5,608	1,496
25.02.2025 23	24,00	76,26	60,34	15,92	87,974	87,411	0,562	6,118	5,608	1,401
26.02.2025 23	24,00	79,60	62,87	16,73	90,169	89,306	0,864	6,118	5,608	1,508
27.02.2025 23	24,00	77,28	61,39	15,89	90,618	89,330	1,288	6,118	5,608	1,441
28.02.2025 23	24,00	70,35	56,84	13,51	90,899	89,770	1,130	6,118	5,608	1,229
01.03.2025 23	24,00	67,09	54,54	12,55	90,524	89,691	0,833	6,118	5,608	1,139
02.03.2025 23	24,00	66,72	54,40	12,32	90,780	89,717	1,063	6,118	5,608	1,120
03.03.2025 23	24,00	68,64	55,76	12,88	91,278	90,302	0,976	6,118	5,608	1,176
04.03.2025 23	24,00	63,22	52,17	11,05	91,436	90,641	0,795	6,118	5,608	1,009
05.03.2025 23	24,00	57,46	48,23	9,23	93,132	92,453	0,679	6,118	5,608	0,859
06.03.2025 23	24,00	55,98	47,19	8,79	93,901	93,208	0,694	6,118	5,608	0,825
07.03.2025 23	24,00	56,58	47,75	8,83	94,846	93,708	1,138	6,118	5,608	0,838
08.03.2025 23	24,00	58,70	49,44	9,26	96,172	94,888	1,284	6,118	5,608	0,891
09.03.2025 23	24,00	57,02	48,33	8,69	95,679	94,631	1,048	6,118	5,608	0,831
10.03.2025 23	24,00	56,51	48,27	8,24	99,177	98,139	1,038	6,118	5,608	0,815
11.03.2025 23	24,00	54,98	47,33	7,65	103,274	102,254	1,020	6,118	5,608	0,788
12.03.2025 23	24,00	56,13	48,48	7,65	106,046	105,201	0,845	6,118	5,608	0,807
13.03.2025 23	24,00	54,52	47,39	7,13	105,260	103,865	1,396	6,118	5,608	0,749
14.03.2025 23	24,00	54,75	47,68	7,07	104,745	103,970	0,775	6,118	5,608	0,739
15.03.2025 23	24,00	54,65	47,67	6,98	105,431	104,455	0,976	6,118	5,608	0,735
16.03.2025 23	24,00	54,97	48,07	6,90	105,838	105,199	0,639	6,118	5,608	0,730
17.03.2025 23	24,00	54,98	48,00	6,98	101,727	101,335	0,392	6,118	5,608	0,710
18.03.2025 23	24,00	55,37	48,06	7,31	101,175	100,807	0,368	6,118	5,608	0,737
19.03.2025 23	24,00	62,80	52,67	10,13	97,806	97,097	0,709	6,118	5,608	0,991
20.03.2025 23	24,00	62,28	52,19	10,09	97,486	96,574	0,912	6,118	5,608	0,984
21.03.2025 23	24,00	57,16	48,66	8,50	98,730	97,448	1,282	6,118	5,608	0,837
Среднее	24,00	65,56	53,87	11,70	94,898	93,815	1,083	6,118	5,608	1,086
Итого	768,00				3036,738	3002,082	34,657			34,744

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
18.02.2025	104235,446	87604,853	837,991
21.03.2025	107272,185	90606,935	872,735

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru