

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 5 блок 1

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1800541

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	60,76	48,09	12,67	73,112	73,462	-0,350	6,118	5,608	0,901
21.12.2024 23	24,00	61,38	48,06	13,32	68,707	69,094	-0,386	6,118	5,608	0,886
22.12.2024 23	24,00	56,16	45,62	10,54	75,029	73,856	1,173	6,118	5,608	0,783
23.12.2024 23	24,00	54,84	44,84	10,00	75,704	74,176	1,528	6,118	5,608	0,756
24.12.2024 23	24,00	55,02	45,61	9,41	75,945	75,543	0,402	6,118	5,608	0,699
25.12.2024 23	24,00	54,73	47,59	7,14	113,059	111,383	1,675	6,118	5,608	0,805
26.12.2024 23	24,00	55,95	47,83	8,12	99,223	96,425	2,798	6,118	5,608	0,804
27.12.2024 23	24,00	57,67	48,48	9,19	98,691	95,619	3,072	6,118	5,608	0,899
28.12.2024 23	24,00	62,28	50,63	11,65	86,468	84,143	2,325	6,118	5,608	1,001
29.12.2024 23	24,00	62,25	50,37	11,88	85,148	82,524	2,623	6,118	5,608	1,000
30.12.2024 23	24,00	57,12	48,18	8,94	98,834	95,631	3,203	6,118	5,608	0,879
31.12.2024 23	24,00	59,01	48,86	10,15	94,579	91,586	2,993	6,118	5,608	0,923
01.01.2025 23	24,00	54,93	47,02	7,91	105,949	102,714	3,235	6,118	5,608	0,837
02.01.2025 23	24,00	55,73	47,37	8,36	103,488	100,010	3,478	6,118	5,608	0,858
03.01.2025 23	24,00	57,70	48,45	9,25	99,051	95,845	3,206	6,118	5,608	0,884
04.01.2025 23	24,00	56,35	47,66	8,69	99,871	97,365	2,506	6,118	5,608	0,858
05.01.2025 23	24,00	65,91	52,25	13,66	79,380	77,516	1,864	6,118	5,608	1,072
06.01.2025 23	24,00	63,71	51,48	12,23	87,451	84,957	2,495	6,118	5,608	1,036
07.01.2025 23	24,00	58,21	48,79	9,42	97,828	95,033	2,795	6,118	5,608	0,914
08.01.2025 23	24,00	61,34	50,42	10,92	90,909	88,910	1,999	6,118	5,608	0,967
09.01.2025 23	24,00	61,31	50,60	10,71	92,667	90,748	1,919	6,118	5,608	0,970
10.01.2025 23	24,00	48,37	41,72	6,65	52,550	51,248	1,302	6,118	5,608	0,600
11.01.2025 23	24,00	58,77	49,44	9,33	99,866	97,012	2,855	6,118	5,608	0,922
12.01.2025 23	24,00	59,15	49,70	9,45	100,039	96,647	3,392	6,118	5,608	0,929
13.01.2025 23	24,00	59,30	49,36	9,94	97,241	93,987	3,253	6,118	5,608	0,931
14.01.2025 23	24,00	66,40	52,67	13,73	81,120	78,004	3,117	6,118	5,608	1,106
15.01.2025 23	24,00	64,18	51,78	12,40	87,403	83,412	3,992	6,118	5,608	1,060
16.01.2025 23	24,00	64,27	52,20	12,07	92,516	88,605	3,910	6,118	5,608	1,092
17.01.2025 23	24,00	64,62	53,43	11,19	97,661	94,828	2,833	6,118	5,608	1,096
18.01.2025 23	24,00	62,46	51,65	10,81	96,072	92,950	3,121	6,118	5,608	1,038
19.01.2025 23	24,00	63,47	52,15	11,32	93,299	89,848	3,451	6,118	5,608	1,057
Среднее	24,00	59,46	49,11	10,36	90,286	87,841	2,445	6,118	5,608	0,921
Итого	744,00				2798,860	2723,080	75,780			28,560

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.12.2024	98710,665	82182,216	779,289
19.01.2025	101509,524	84905,296	807,849

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru