

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 5 блок 1

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1800541

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	21,27	64,94	53,19	11,75	92,480	89,109	3,371	6,118	5,608	1,091
21.01.2025 23	19,67	63,95	52,51	11,44	92,070	90,559	1,511	6,118	5,608	1,053
22.01.2025 23	19,60	65,53	53,81	11,72	92,026	90,818	1,209	6,118	5,608	1,077
23.01.2025 23	18,87	58,87	49,37	9,50	92,224	91,464	0,760	6,118	5,608	0,876
24.01.2025 23	18,77	56,81	47,86	8,95	91,705	91,251	0,454	6,118	5,608	0,821
25.01.2025 23	19,93	60,36	50,56	9,80	94,689	94,447	0,243	6,118	5,608	0,927
26.01.2025 23	19,68	61,63	51,50	10,13	95,332	94,998	0,334	6,118	5,608	0,966
27.01.2025 23	19,92	64,41	53,51	10,90	95,213	95,506	-0,294	6,118	5,608	1,038
28.01.2025 23	20,33	64,82	53,81	11,01	95,112	95,443	-0,331	6,118	5,608	1,048
29.01.2025 23	18,53	63,86	53,06	10,80	94,081	94,371	-0,290	6,118	5,608	1,017
30.01.2025 23	18,97	62,95	52,39	10,56	94,079	94,214	-0,135	6,118	5,608	0,995
31.01.2025 23	18,83	61,24	51,21	10,03	92,830	92,805	0,025	6,118	5,608	0,933
01.02.2025 23	18,63	60,67	50,81	9,86	93,034	93,039	-0,006	6,118	5,608	0,919
02.02.2025 23	17,93	55,36	47,01	8,35	92,274	92,295	-0,021	6,118	5,608	0,770
03.02.2025 23	18,60	55,34	47,02	8,32	92,324	92,235	0,089	6,118	5,608	0,768
04.02.2025 23	19,10	60,91	50,69	10,22	93,655	93,352	0,303	6,118	5,608	0,958
05.02.2025 23	19,70	67,98	55,81	12,17	94,766	94,531	0,234	6,118	5,608	1,154
06.02.2025 23	20,90	67,29	55,15	12,14	96,205	95,119	1,086	6,118	5,608	1,168
07.02.2025 23	21,52	68,79	56,16	12,63	96,455	95,022	1,432	6,118	5,608	1,218
08.02.2025 23	21,35	70,25	57,01	13,24	95,979	94,528	1,452	6,118	5,608	1,271
09.02.2025 23	20,53	72,90	58,84	14,06	95,194	93,722	1,472	6,118	5,608	1,338
10.02.2025 23	20,28	66,43	54,48	11,95	95,045	93,543	1,502	6,118	5,608	1,138
11.02.2025 23	20,83	65,16	53,70	11,46	95,941	94,330	1,611	6,118	5,608	1,101
12.02.2025 23	20,60	64,73	53,44	11,29	95,589	94,173	1,416	6,118	5,608	1,081
13.02.2025 23	20,67	63,65	52,73	10,92	95,610	94,019	1,591	6,118	5,608	1,045
14.02.2025 23	20,65	60,88	50,87	10,01	95,275	93,274	2,001	6,118	5,608	0,955
15.02.2025 23	20,30	56,16	47,33	8,83	94,335	92,004	2,331	6,118	5,608	0,833
16.02.2025 23	20,18	65,00	53,10	11,90	92,859	90,484	2,375	6,118	5,608	1,105
17.02.2025 23	19,83	79,18	62,66	16,52	89,538	88,900	0,638	6,118	5,608	1,481
Среднее	19,86	63,79	52,74	11,05	93,997	93,088	0,909	6,118	5,608	1,039
Итого	575,98				2725,922	2699,557	26,365			30,142

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.01.2025	101509,524	84905,296	807,849
17.02.2025	104235,446	87604,853	837,991

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru