

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 5 блок 2

Номер прибора: 1400397

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	78,56	62,92	15,64	123,119	125,097	-1,978	5,925	5,262	1,926
19.02.2025 23	24,00	77,65	62,33	15,32	122,907	124,980	-2,073	5,894	5,231	1,884
20.02.2025 23	24,00	82,08	65,08	17,00	121,626	123,763	-2,136	5,904	5,262	2,072
21.02.2025 23	24,00	84,80	66,75	18,05	120,557	122,697	-2,140	5,935	5,292	2,180
22.02.2025 23	24,00	83,96	66,04	17,92	120,177	122,452	-2,274	5,894	5,262	2,156
23.02.2025 23	24,00	81,37	64,42	16,95	120,734	122,834	-2,099	5,945	5,303	2,047
24.02.2025 23	24,00	80,60	64,16	16,44	120,786	122,851	-2,065	5,833	5,190	1,986
25.02.2025 23	24,00	76,92	61,65	15,27	122,187	124,163	-1,976	6,016	5,364	1,865
26.02.2025 23	24,00	80,27	63,95	16,32	122,098	124,163	-2,065	6,027	5,374	1,993
27.02.2025 23	24,00	77,93	62,56	15,37	122,283	124,268	-1,985	5,986	5,333	1,879
28.02.2025 23	24,00	70,96	57,97	12,99	123,185	124,946	-1,761	6,067	5,404	1,602
01.03.2025 23	24,00	67,66	55,60	12,06	123,059	124,765	-1,706	6,128	5,466	1,486
02.03.2025 23	24,00	67,28	55,51	11,77	123,067	124,780	-1,712	6,098	5,425	1,450
03.03.2025 23	24,00	69,23	56,89	12,34	123,876	125,589	-1,713	5,884	5,211	1,529
04.03.2025 23	24,00	63,71	53,22	10,49	124,492	126,045	-1,553	5,894	5,211	1,306
05.03.2025 23	24,00	57,88	49,02	8,86	125,421	126,852	-1,431	5,874	5,170	1,112
06.03.2025 23	24,00	56,39	47,95	8,44	125,674	127,072	-1,398	5,925	5,221	1,061
07.03.2025 23	24,00	57,02	48,40	8,62	125,987	127,382	-1,395	6,037	5,333	1,086
08.03.2025 23	24,00	59,15	50,13	9,02	126,400	127,701	-1,301	6,057	5,354	1,140
09.03.2025 23	24,00	57,45	49,02	8,43	126,645	127,690	-1,045	5,965	5,262	1,068
10.03.2025 23	24,00	56,92	48,82	8,10	129,983	130,977	-0,994	5,976	5,231	1,050
11.03.2025 23	24,00	55,36	47,59	7,77	129,356	130,416	-1,060	6,006	5,272	1,004
12.03.2025 23	24,00	56,52	48,73	7,79	131,815	133,100	-1,285	6,006	5,241	1,023
13.03.2025 23	24,00	54,88	47,59	7,29	130,600	131,920	-1,320	5,986	5,231	0,951
14.03.2025 23	24,00	55,11	47,89	7,22	130,655	132,021	-1,366	5,976	5,211	0,942
15.03.2025 23	24,00	55,01	47,87	7,14	131,420	132,794	-1,374	5,976	5,211	0,939
16.03.2025 23	24,00	55,30	48,20	7,10	132,968	134,317	-1,349	6,006	5,221	0,945
17.03.2025 23	24,00	55,34	48,25	7,09	130,472	131,752	-1,281	5,945	5,190	0,924
18.03.2025 23	24,00	55,74	48,28	7,46	129,638	130,930	-1,292	5,965	5,231	0,966
19.03.2025 23	24,00	63,30	53,19	10,11	126,287	127,602	-1,314	6,118	5,425	1,277
20.03.2025 23	24,00	62,78	52,84	9,94	126,365	127,678	-1,313	6,047	5,354	1,256
21.03.2025 23	24,00	57,61	49,24	8,37	127,723	129,025	-1,302	5,976	5,252	1,068
Среднее	24,00	66,09	54,75	11,33	125,674	127,269	-1,596	5,977	5,281	1,412
Итого	768,00				4021,562	4072,621	-51,059			45,174

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
18.02.2025	12332,792	12492,048	306,089
21.03.2025	16354,355	16564,670	351,263

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru