

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 5 блок 2

Номер прибора: 1400397

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	56,98	48,80	8,18	129,881	131,245	-1,364	0,590	0,517	1,063
23.03.2025 23	24,00	57,63	49,41	8,22	132,567	133,978	-1,410	0,591	0,514	1,088
24.03.2025 23	24,00	59,27	50,71	8,56	134,251	135,714	-1,463	0,595	0,517	1,147
25.03.2025 23	24,00	55,88	48,46	7,42	134,156	135,489	-1,333	0,593	0,515	0,996
26.03.2025 23	24,00	49,06	43,31	5,75	131,937	133,083	-1,146	0,588	0,512	0,758
27.03.2025 23	24,00	49,30	43,49	5,81	132,100	133,260	-1,161	0,585	0,509	0,764
28.03.2025 23	24,00	48,62	43,17	5,45	131,712	132,841	-1,128	0,588	0,512	0,717
29.03.2025 23	24,00	46,36	41,61	4,75	132,391	133,491	-1,100	0,588	0,511	0,628
30.03.2025 23	24,00	47,05	42,13	4,92	133,262	134,366	-1,104	0,589	0,511	0,655
31.03.2025 23	24,00	51,72	45,33	6,39	129,019	130,137	-1,118	0,585	0,513	0,824
01.04.2025 23	24,00	49,64	43,93	5,71	132,623	133,771	-1,148	0,590	0,514	0,756
02.04.2025 23	24,00	47,86	42,69	5,17	134,459	135,633	-1,174	0,589	0,510	0,696
03.04.2025 23	24,00	50,34	44,35	5,99	132,809	134,016	-1,206	0,588	0,511	0,794
04.04.2025 23	24,00	52,18	45,42	6,76	126,553	127,727	-1,173	0,585	0,516	0,855
05.04.2025 23	24,00	53,08	46,01	7,07	126,577	127,763	-1,186	0,583	0,514	0,894
06.04.2025 23	24,00	52,73	45,75	6,98	126,342	127,560	-1,217	0,587	0,518	0,881
07.04.2025 23	24,00	49,03	43,10	5,93	125,883	126,808	-0,924	0,580	0,512	0,747
08.04.2025 23	24,00	54,66	47,00	7,66	126,439	127,460	-1,021	0,586	0,517	0,968
09.04.2025 23	24,00	60,86	51,28	9,58	126,896	128,034	-1,138	0,594	0,525	1,216
10.04.2025 23	24,00	58,76	49,88	8,88	127,334	128,241	-0,907	0,595	0,525	1,131
11.04.2025 23	24,00	56,73	48,29	8,44	127,194	128,069	-0,875	0,594	0,524	1,073
12.04.2025 23	24,00	63,35	53,07	10,28	127,624	128,633	-1,009	0,609	0,539	1,313
13.04.2025 23	24,00	57,88	49,35	8,53	127,168	128,085	-0,917	0,595	0,526	1,086
14.04.2025 23	24,00	51,82	45,14	6,68	131,897	132,793	-0,896	0,596	0,521	0,878
15.04.2025 23	24,00	50,72	44,56	6,16	129,392	130,253	-0,861	0,587	0,511	0,813
16.04.2025 23	24,00	26,26	25,47	0,79	0,000	0,010	-0,010	0,228	0,283	0,000
17.04.2025 23	24,00	21,26	21,45	-0,19	0,000	0,000	0,000	0,134	0,212	0,000
18.04.2025 23	24,00	20,42	20,60	-0,18	0,000	0,000	0,000	0,141	0,214	0,000
Среднее	24,00	49,98	43,71	6,27	116,088	117,088	-1,000	0,545	0,487	0,812
Итого	672,00				3250,469	3278,460	-27,990			22,743

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	16354,355	16564,670	351,263
20.04.2025	19604,824	19843,129	374,006

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru