

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 5 блок 2

Номер прибора: 1400397

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	24,00	61,28	49,60	11,68	106,172	106,524	-0,352	5,649	5,160	1,210
21.12.2024 23	24,00	61,89	50,11	11,78	106,688	107,038	-0,350	5,547	5,048	1,213
22.12.2024 23	24,00	56,60	47,72	8,88	118,693	119,154	-0,461	5,619	4,997	1,042
23.12.2024 23	24,00	55,28	47,00	8,28	122,105	122,602	-0,496	5,680	5,017	1,010
24.12.2024 23	24,00	55,35	46,94	8,41	119,082	119,883	-0,801	5,537	4,905	1,002
25.12.2024 23	24,00	55,15	47,21	7,94	124,449	126,062	-1,613	5,680	4,986	0,985
26.12.2024 23	24,00	56,27	47,21	9,06	113,739	114,992	-1,253	5,639	5,058	1,028
27.12.2024 23	24,00	58,14	47,99	10,15	107,928	109,138	-1,211	5,588	5,078	1,085
28.12.2024 23	24,00	62,80	49,93	12,87	95,643	96,719	-1,076	5,517	5,129	1,223
29.12.2024 23	24,00	62,78	49,52	13,26	94,058	95,206	-1,148	5,639	5,262	1,232
30.12.2024 23	24,00	57,59	47,68	9,91	108,844	110,292	-1,449	5,863	5,343	1,073
31.12.2024 23	24,00	59,48	48,28	11,20	104,325	105,780	-1,455	5,782	5,303	1,124
01.01.2025 23	24,00	55,34	46,65	8,69	117,095	118,861	-1,766	5,904	5,282	1,016
02.01.2025 23	24,00	56,14	47,00	9,14	114,482	116,272	-1,790	5,894	5,303	1,037
03.01.2025 23	24,00	58,13	48,08	10,05	110,282	111,982	-1,700	5,843	5,303	1,069
04.01.2025 23	24,00	56,75	47,33	9,42	112,400	114,148	-1,748	5,863	5,303	1,046
05.01.2025 23	24,00	66,45	51,58	14,87	89,732	91,077	-1,345	5,547	5,211	1,319
06.01.2025 23	24,00	64,22	50,93	13,29	98,221	99,695	-1,474	5,619	5,201	1,264
07.01.2025 23	24,00	58,65	48,45	10,20	110,273	112,005	-1,732	5,843	5,303	1,115
08.01.2025 23	24,00	61,82	50,00	11,82	103,542	105,132	-1,590	5,721	5,252	1,190
09.01.2025 23	24,00	61,77	50,17	11,60	105,406	107,069	-1,663	5,690	5,201	1,198
10.01.2025 23	24,00	50,00	42,00	8,00	57,029	57,910	-0,880	3,865	3,620	0,742
11.01.2025 23	24,00	59,22	49,06	10,16	111,590	112,876	-1,286	6,006	5,455	1,124
12.01.2025 23	24,00	59,61	49,20	10,41	111,644	112,970	-1,326	6,047	5,506	1,140
13.01.2025 23	24,00	59,76	48,84	10,92	109,760	111,202	-1,442	5,802	5,272	1,154
14.01.2025 23	24,00	66,94	52,09	14,85	91,517	92,644	-1,127	5,394	5,048	1,349
15.01.2025 23	24,00	64,69	51,25	13,44	97,716	98,857	-1,141	5,354	4,946	1,284
16.01.2025 23	24,00	64,79	52,07	12,72	107,687	108,984	-1,297	5,608	5,088	1,328
17.01.2025 23	24,00	65,12	54,21	10,91	124,301	125,818	-1,517	5,884	5,180	1,355
18.01.2025 23	24,00	62,94	52,46	10,48	125,383	126,730	-1,346	5,894	5,190	1,313
19.01.2025 23	24,00	63,97	53,23	10,74	126,059	127,621	-1,562	5,914	5,211	1,354
Среднее	24,00	59,97	49,15	10,81	107,931	109,201	-1,271	5,659	5,134	1,149
Итого	744,00				3345,848	3385,244	-39,396			35,625

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.12.2024	5306,735	5375,986	231,001
19.01.2025	8652,582	8761,229	266,627

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1