

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 5 блок 2

Номер прибора: 1400397

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.01.2025 23	20,83	65,47	54,25	11,22	123,510	125,371	-1,861	5,965	5,282	1,391
21.01.2025 23	20,18	64,45	53,49	10,96	124,544	126,554	-2,010	5,935	5,241	1,366
22.01.2025 23	20,83	66,06	54,95	11,11	126,017	128,060	-2,043	5,914	5,211	1,398
23.01.2025 23	21,40	59,32	50,34	8,98	127,468	129,342	-1,874	5,853	5,129	1,146
24.01.2025 23	21,72	57,23	48,76	8,47	127,423	129,270	-1,847	5,874	5,150	1,080
25.01.2025 23	21,57	60,83	51,29	9,54	126,612	128,339	-1,726	6,016	5,303	1,207
26.01.2025 23	21,23	62,11	52,24	9,87	127,712	129,474	-1,762	5,976	5,252	1,262
27.01.2025 23	20,90	64,92	54,23	10,69	127,843	129,673	-1,829	5,955	5,241	1,368
28.01.2025 23	20,67	65,33	54,59	10,74	128,138	129,946	-1,808	5,976	5,252	1,377
29.01.2025 23	20,28	64,36	53,96	10,40	128,439	130,221	-1,782	6,098	5,364	1,337
30.01.2025 23	20,25	63,44	53,31	10,13	128,486	130,302	-1,816	6,078	5,354	1,303
31.01.2025 23	20,72	61,71	52,08	9,63	126,964	128,590	-1,626	5,914	5,211	1,226
01.02.2025 23	22,03	61,13	51,61	9,52	126,728	128,313	-1,585	5,986	5,272	1,207
02.02.2025 23	22,15	55,75	47,70	8,05	126,670	128,105	-1,435	5,843	5,129	1,020
03.02.2025 23	22,23	55,74	47,70	8,04	126,769	128,283	-1,514	5,863	5,150	1,020
04.02.2025 23	21,85	61,37	51,43	9,94	127,090	128,712	-1,622	5,863	5,150	1,265
05.02.2025 23	21,77	68,53	56,59	11,94	126,592	128,389	-1,797	6,139	5,435	1,512
06.02.2025 23	21,18	67,85	55,96	11,89	127,654	129,460	-1,806	5,976	5,252	1,518
07.02.2025 23	21,00	69,37	57,01	12,36	127,786	129,578	-1,792	5,894	5,170	1,579
08.02.2025 23	21,20	70,85	57,85	13,00	127,478	129,276	-1,798	6,006	5,292	1,657
09.02.2025 23	21,38	73,52	59,69	13,83	127,159	128,998	-1,839	6,169	5,455	1,758
10.02.2025 23	21,63	66,98	55,19	11,79	127,211	128,885	-1,674	6,067	5,354	1,501
11.02.2025 23	21,15	65,70	54,38	11,32	127,555	129,265	-1,711	6,067	5,354	1,446
12.02.2025 23	21,17	65,26	54,09	11,17	127,681	129,399	-1,718	5,843	5,119	1,427
13.02.2025 23	21,15	64,17	53,45	10,72	127,988	129,561	-1,573	6,118	5,394	1,373
14.02.2025 23	21,58	61,36	51,70	9,66	127,559	129,098	-1,539	5,996	5,272	1,234
15.02.2025 23	22,00	56,56	48,12	8,44	126,922	128,317	-1,395	5,853	5,139	1,072
16.02.2025 23	20,67	65,53	53,98	11,55	125,195	126,879	-1,685	5,986	5,292	1,444
17.02.2025 23	19,73	79,86	63,88	15,98	123,017	125,159	-2,142	5,914	5,252	1,968
Среднее	21,19	64,30	53,58	10,72	126,904	128,649	-1,745	5,970	5,258	1,361
Итого	614,47				3680,210	3730,819	-50,609			39,462

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.01.2025	8652,582	8761,229	266,627
17.02.2025	12332,792	12492,048	306,089

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru