

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 5 блок 3

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1602359

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.12.2024 23	23,98	60,83	48,73	12,10	82,924	89,286	-6,362	4,691	4,109	0,978
21.12.2024 23	24,00	61,41	49,31	12,10	83,595	90,024	-6,429	4,589	3,997	0,976
22.12.2024 23	24,00	56,26	47,08	9,18	93,967	99,837	-5,870	4,660	3,946	0,853
23.12.2024 23	24,00	54,95	46,41	8,54	96,882	102,536	-5,655	4,721	3,977	0,827
24.12.2024 23	21,78	50,56	42,56	8,00	94,209	99,571	-5,362	4,232	3,569	0,762
25.12.2024 23	24,00	54,82	46,63	8,19	100,200	105,593	-5,393	4,742	3,946	0,819
26.12.2024 23	22,60	55,85	46,54	9,31	88,112	92,897	-4,785	4,762	4,099	0,806
27.12.2024 23	24,00	57,75	47,29	10,46	86,433	91,121	-4,688	4,630	4,028	0,896
28.12.2024 23	24,00	62,31	49,10	13,21	76,404	80,963	-4,560	4,558	4,079	1,004
29.12.2024 23	24,00	62,29	48,84	13,45	75,161	79,590	-4,429	4,680	4,211	0,999
30.12.2024 23	24,00	57,27	47,07	10,20	87,379	92,021	-4,643	4,905	4,293	0,887
31.12.2024 23	24,00	59,12	47,64	11,48	83,606	88,343	-4,737	4,823	4,252	0,923
01.01.2025 23	24,00	55,07	46,13	8,94	94,225	98,888	-4,663	4,946	4,242	0,842
02.01.2025 23	24,00	55,85	46,43	9,42	91,956	96,699	-4,743	4,935	4,262	0,859
03.01.2025 23	24,00	57,81	47,45	10,36	88,504	93,403	-4,899	4,884	4,262	0,884
04.01.2025 23	24,00	56,44	46,73	9,71	90,462	94,905	-4,443	4,905	4,252	0,868
05.01.2025 23	24,00	65,93	50,60	15,33	71,786	75,871	-4,084	4,589	4,160	1,088
06.01.2025 23	24,00	63,79	50,05	13,74	78,795	82,910	-4,116	4,660	4,150	1,047
07.01.2025 23	24,00	58,33	47,78	10,55	89,047	93,180	-4,133	4,874	4,252	0,931
08.01.2025 23	24,00	61,43	49,25	12,18	83,343	87,685	-4,341	4,762	4,201	0,985
09.01.2025 23	24,00	61,32	49,48	11,84	85,751	89,948	-4,197	4,742	4,150	0,994
10.01.2025 23	14,77	49,08	41,08	8,00	46,495	48,456	-1,961	2,896	2,570	0,617
11.01.2025 23	24,00	58,87	48,39	10,48	90,715	94,441	-3,726	5,048	4,405	0,941
12.01.2025 23	24,00	59,25	48,61	10,64	91,548	94,237	-2,688	5,099	4,456	0,958
13.01.2025 23	24,00	59,36	48,22	11,14	89,774	92,573	-2,799	4,854	4,222	0,962
14.01.2025 23	24,00	66,40	51,10	15,30	74,088	77,136	-3,049	4,436	3,997	1,125
15.01.2025 23	24,00	64,23	50,43	13,80	79,573	82,399	-2,826	4,395	3,895	1,074
16.01.2025 23	23,80	64,36	51,20	13,16	87,418	91,056	-3,639	4,660	4,048	1,114
17.01.2025 23	24,00	64,79	53,40	11,39	101,148	106,217	-5,069	4,925	4,140	1,150
18.01.2025 23	23,95	62,62	51,81	10,81	101,802	106,434	-4,632	4,935	4,150	1,101
19.01.2025 23	23,93	63,64	52,61	11,03	101,795	107,085	-5,290	4,966	4,171	1,124
Среднее	23,57	59,42	48,32	11,10	86,681	91,139	-4,458	4,694	4,081	0,948
Итого	730,82				2687,098	2825,306	-138,208			29,391

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.12.2024	111575,777	74731,160	934,496
19.01.2025	114262,875	77556,466	963,887

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru