

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Карат"

Тип прибора: ТСПВ-042

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 7

Номер прибора: 1601368

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	55,77	41,22	14,55	135,301	136,003	-0,702	0,565	0,447	1,968
23.03.2025 23	24,00	46,92	35,28	11,64	78,683	79,073	-0,390	0,566	0,443	1,252
24.03.2025 23	24,00	49,88	37,84	12,04	89,650	90,100	-0,450	0,569	0,445	1,489
25.03.2025 23	24,00	45,18	33,10	12,08	61,914	62,347	-0,433	0,569	0,442	1,104
26.03.2025 23	24,00	40,33	32,03	8,30	75,915	76,271	-0,356	0,565	0,386	0,925
27.03.2025 23	24,00	40,38	32,40	7,98	73,940	74,289	-0,349	0,562	0,433	0,913
28.03.2025 23	24,00	39,47	32,14	7,33	72,957	73,272	-0,316	0,564	0,397	0,856
29.03.2025 23	24,00	34,47	30,35	4,12	65,990	66,190	-0,201	0,563	0,443	0,529
30.03.2025 23	24,00	26,39	23,66	2,73	29,224	29,359	-0,135	0,561	0,551	0,328
31.03.2025 23	24,00	50,86	40,39	10,47	160,867	161,533	-0,667	0,559	0,444	1,687
01.04.2025 23	24,00	36,82	31,35	5,47	57,185	57,426	-0,241	0,560	0,340	0,609
02.04.2025 23	24,00	21,56	20,64	0,92	0,000	0,000	0,000	0,563	0,456	0,000
03.04.2025 23	24,00	27,01	24,28	2,73	50,794	50,940	-0,146	0,563	0,547	0,501
04.04.2025 23	24,00	51,54	43,05	8,49	227,094	227,635	-0,541	0,552	0,452	1,929
05.04.2025 23	24,00	52,43	43,74	8,69	227,014	227,535	-0,521	0,551	0,450	1,975
06.04.2025 23	24,00	52,10	43,58	8,52	226,637	227,170	-0,533	0,554	0,454	1,933
07.04.2025 23	24,00	48,50	41,20	7,30	224,639	225,173	-0,535	0,546	0,447	1,641
08.04.2025 23	24,00	53,95	44,77	9,18	225,411	225,957	-0,546	0,553	0,453	2,071
09.04.2025 23	24,00	59,96	48,62	11,34	226,047	226,613	-0,566	0,562	0,462	2,565
10.04.2025 23	24,00	57,99	47,41	10,58	225,478	226,028	-0,550	0,560	0,462	2,386
11.04.2025 23	24,00	55,96	45,98	9,98	225,426	225,969	-0,543	0,559	0,460	2,251
12.04.2025 23	24,00	62,42	50,21	12,21	226,035	226,597	-0,561	0,576	0,477	2,761
13.04.2025 23	24,00	57,15	46,84	10,31	225,505	226,052	-0,547	0,561	0,463	2,327
14.04.2025 23	24,00	38,16	33,10	5,06	79,158	79,343	-0,186	0,568	0,352	0,745
15.04.2025 23	24,00	21,53	20,49	1,04	0,000	0,000	0,000	0,559	0,386	0,000
16.04.2025 23	24,00	19,79	19,03	0,76	0,000	0,000	0,000	0,303	0,286	0,000
17.04.2025 23	24,00	18,75	18,13	0,62	0,000	0,000	0,000	0,316	0,224	0,000
18.04.2025 23	24,00	18,03	17,52	0,51	0,000	0,000	0,000	0,253	0,155	0,000
Среднее	24,00	42,26	34,94	7,32	117,531	117,888	-0,358	0,532	0,420	1,241
Итого	672,00				3290,862	3300,875	-10,013			34,742

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	118923,288	113431,133	2373,090
20.04.2025	122214,150	116732,008	2407,832

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru