

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 9

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 1902247

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	74,70	50,25	24,45	90,209	86,756	3,453	5,999	5,499	2,203
19.02.2025 23	24,00	73,85	49,87	23,98	89,671	86,770	2,901	5,999	5,499	2,148
20.02.2025 23	24,00	77,85	51,59	26,26	89,059	86,504	2,555	5,999	5,499	2,338
21.02.2025 23	24,00	80,21	52,43	27,78	86,788	85,483	1,305	5,999	5,499	2,412
22.02.2025 23	24,00	79,39	51,86	27,53	88,780	86,296	2,484	5,999	5,499	2,443
23.02.2025 23	24,00	77,18	51,09	26,09	90,453	86,919	3,534	5,999	5,499	2,360
24.02.2025 23	24,00	76,67	51,27	25,40	89,608	86,813	2,795	5,999	5,499	2,275
25.02.2025 23	24,00	73,15	49,45	23,70	89,792	87,773	2,019	5,999	5,499	2,127
26.02.2025 23	24,00	76,44	51,34	25,10	92,348	89,081	3,267	5,999	5,499	2,306
27.02.2025 23	24,00	74,26	50,33	23,93	92,643	89,018	3,625	5,999	5,499	2,216
28.02.2025 23	24,00	67,89	47,35	20,54	93,791	90,229	3,562	5,999	5,499	1,921
01.03.2025 23	24,00	64,70	45,67	19,03	93,747	90,389	3,358	5,999	5,499	1,786
02.03.2025 23	24,00	64,48	45,67	18,81	93,568	89,895	3,673	5,999	5,499	1,758
03.03.2025 23	24,00	66,21	46,64	19,57	93,208	90,558	2,650	5,999	5,499	1,823
04.03.2025 23	24,00	61,22	44,20	17,02	92,663	90,648	2,015	5,999	5,499	1,577
05.03.2025 23	24,00	55,69	41,09	14,60	93,037	90,567	2,470	5,999	5,499	1,356
06.03.2025 23	24,00	54,29	40,29	14,00	94,285	90,596	3,689	5,999	5,499	1,319
07.03.2025 23	24,00	54,84	40,66	14,18	94,749	90,780	3,969	5,999	5,499	1,343
08.03.2025 23	24,00	56,91	42,02	14,89	95,729	90,730	4,999	5,999	5,499	1,425
09.03.2025 23	24,00	55,33	41,31	14,02	95,414	90,757	4,657	5,999	5,499	1,338
10.03.2025 23	24,00	54,97	41,19	13,78	96,420	91,654	4,766	5,999	5,499	1,326
11.03.2025 23	24,00	53,43	40,21	13,22	95,607	90,897	4,710	5,999	5,499	1,262
12.03.2025 23	24,00	54,70	41,15	13,55	96,336	91,557	4,779	5,999	5,499	1,301
13.03.2025 23	24,00	53,09	40,44	12,65	95,820	90,988	4,832	5,999	5,499	1,211
14.03.2025 23	24,00	53,35	40,78	12,57	95,906	91,471	4,435	5,999	5,499	1,204
15.03.2025 23	24,00	53,27	40,79	12,48	96,798	92,066	4,732	5,999	5,499	1,207
16.03.2025 23	24,00	53,63	41,10	12,53	96,190	92,056	4,134	5,999	5,499	1,203
17.03.2025 23	24,00	53,59	41,23	12,36	95,303	91,058	4,245	5,999	5,499	1,176
18.03.2025 23	24,00	53,83	41,13	12,70	94,009	90,665	3,344	5,999	5,499	1,192
19.03.2025 23	24,00	60,68	44,28	16,40	93,878	89,657	4,221	5,999	5,499	1,539
20.03.2025 23	24,00	60,25	44,00	16,25	94,583	89,864	4,719	5,999	5,499	1,536
21.03.2025 23	24,00	55,49	41,60	13,89	95,411	90,450	4,961	5,999	5,499	1,323
Среднее	24,00	63,30	45,07	18,23	93,306	89,655	3,652	5,999	5,499	1,686
Итого	768,00				2985,803	2868,945	116,858			53,954

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
17.02.2025 23	23924,582	24360,327	343,983
21.03.2025 23	26910,385	27229,272	397,937

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru