

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, д. 9

Тип прибора: TCPB-043
Номер прибора: 1902247

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	54,92	41,22	13,70	96,227	91,257	4,970	0,588	0,539	1,316
23.03.2025 23	24,00	55,64	41,69	13,95	96,291	92,033	4,258	0,588	0,539	1,343
24.03.2025 23	24,00	57,24	42,55	14,69	98,277	92,992	5,285	0,588	0,539	1,441
25.03.2025 23	24,00	54,10	41,10	13,00	97,734	92,250	5,484	0,588	0,539	1,271
26.03.2025 23	24,00	41,94	33,43	8,51	68,339	66,453	1,886	0,588	0,539	0,741
27.03.2025 23	24,00	42,71	34,42	8,29	71,474	71,394	0,080	0,588	0,539	0,767
28.03.2025 23	24,00	47,40	38,17	9,23	105,168	101,691	3,477	0,588	0,539	0,971
29.03.2025 23	24,00	37,12	31,04	6,08	60,603	58,630	1,973	0,588	0,539	0,549
30.03.2025 23	24,00	45,88	37,38	8,50	104,549	101,822	2,727	0,588	0,539	0,886
31.03.2025 23	24,00	50,15	39,61	10,54	100,990	99,354	1,636	0,588	0,539	1,064
01.04.2025 23	24,00	48,29	38,58	9,71	100,877	99,094	1,783	0,588	0,539	0,978
02.04.2025 23	24,00	46,65	37,67	8,98	102,534	98,632	3,902	0,588	0,539	0,920
03.04.2025 23	24,00	48,92	38,80	10,12	102,432	97,895	4,537	0,588	0,539	1,035
04.04.2025 23	24,00	50,49	39,52	10,97	100,184	96,579	3,605	0,588	0,539	1,098
05.04.2025 23	24,00	51,34	39,86	11,48	98,861	95,672	3,189	0,588	0,539	1,133
06.04.2025 23	24,00	50,99	39,60	11,39	98,976	95,484	3,492	0,588	0,539	1,127
07.04.2025 23	24,00	47,50	37,53	9,97	95,964	92,676	3,288	0,588	0,539	0,956
08.04.2025 23	24,00	52,67	40,16	12,51	95,935	93,180	2,755	0,588	0,539	1,199
09.04.2025 23	24,00	58,50	43,21	15,29	96,642	93,958	2,684	0,588	0,539	1,476
10.04.2025 23	24,00	56,62	42,25	14,37	96,238	93,597	2,641	0,588	0,539	1,383
11.04.2025 23	24,00	54,62	41,02	13,60	96,532	93,744	2,788	0,588	0,539	1,312
12.04.2025 23	24,00	60,85	44,40	16,45	96,716	94,010	2,706	0,588	0,539	1,591
13.04.2025 23	24,00	55,79	41,75	14,04	96,070	93,413	2,657	0,588	0,539	1,349
14.04.2025 23	24,00	50,23	38,82	11,41	98,218	95,313	2,905	0,588	0,539	1,119
15.04.2025 23	24,00	49,26	38,33	10,93	94,991	92,248	2,743	0,588	0,539	1,047
16.04.2025 23	24,00	21,71	20,09	1,62	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000
17.04.2025 23	24,00	19,17	18,28	0,89	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000
18.04.2025 23	24,00	18,49	17,69	0,80	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000
Среднее	24,00	47,47	37,08	10,39	84,672	81,906	2,766	0,588	0,539	1,003
Итого	672,00				2370,822	2293,371	77,451			28,071

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2025 23	26910,385	27229,272	397,937
18.04.2025 23	29281,207	29522,643	426,009

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru