

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: МБОУ СОШ №25 им. М.Ф. Тихонова

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: с. Небуг, ул. Центральная, 46А

Номер прибора: 1412908

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.03.2025 23	24,00	56,14	50,42	5,72	330,866	335,474	-4,608	0,483	0,686	1,874
23.03.2025 23	24,00	56,86	51,09	5,77	334,255	338,953	-4,698	0,484	0,685	1,911
24.03.2025 23	24,00	58,54	52,49	6,05	338,135	343,082	-4,947	0,489	0,691	2,026
25.03.2025 23	24,00	55,40	50,14	5,26	336,432	341,311	-4,878	0,486	0,688	1,756
26.03.2025 23	24,00	48,50	44,47	4,03	331,746	336,556	-4,810	0,480	0,680	1,321
27.03.2025 23	24,00	48,76	44,67	4,09	331,989	336,857	-4,868	0,476	0,675	1,340
28.03.2025 23	24,00	48,24	44,40	3,84	331,057	335,920	-4,862	0,479	0,680	1,253
29.03.2025 23	24,00	46,04	42,70	3,34	332,030	336,902	-4,872	0,479	0,679	1,092
30.03.2025 23	24,00	46,60	43,12	3,48	332,639	337,404	-4,765	0,480	0,681	1,139
31.03.2025 23	24,00	50,93	46,46	4,47	329,072	333,783	-4,711	0,477	0,678	1,455
01.04.2025 23	24,00	49,19	45,14	4,05	332,551	337,308	-4,758	0,482	0,684	1,329
02.04.2025 23	24,00	47,43	43,82	3,61	334,017	338,767	-4,750	0,480	0,680	1,188
03.04.2025 23	24,00	49,68	45,50	4,18	332,808	337,595	-4,787	0,480	0,681	1,374
04.04.2025 23	24,00	51,40	46,70	4,70	326,934	331,664	-4,730	0,478	0,680	1,517
05.04.2025 23	24,00	52,27	47,42	4,85	327,037	331,765	-4,728	0,476	0,677	1,569
06.04.2025 23	24,00	51,95	47,16	4,79	326,414	331,135	-4,721	0,480	0,683	1,545
07.04.2025 23	24,00	48,44	44,35	4,09	324,352	329,065	-4,713	0,472	0,672	1,311
08.04.2025 23	24,00	53,75	48,42	5,33	326,030	330,736	-4,706	0,478	0,681	1,720
09.04.2025 23	24,00	59,74	53,16	6,58	327,333	332,113	-4,781	0,487	0,695	2,138
10.04.2025 23	24,00	57,95	51,78	6,17	326,853	331,707	-4,854	0,487	0,694	2,002
11.04.2025 23	24,00	55,77	49,98	5,79	326,679	331,417	-4,738	0,486	0,692	1,876
12.04.2025 23	24,00	62,21	55,11	7,10	328,019	332,837	-4,818	0,502	0,719	2,314
13.04.2025 23	24,00	57,19	51,15	6,04	326,636	331,391	-4,755	0,488	0,696	1,960
14.04.2025 23	24,00	51,33	46,55	4,78	330,798	335,659	-4,861	0,487	0,692	1,563
15.04.2025 23	24,00	50,43	45,77	4,66	319,620	324,316	-4,695	0,476	0,678	1,446
16.04.2025 23	24,00	31,87	28,74	3,13	0,288	0,281	0,007	0,239	0,391	0,004
17.04.2025 23	24,00	25,47	24,85	0,62	0,000	0,000	0,000	0,253	0,414	0,000
18.04.2025 23	24,00	23,40	22,35	1,05	0,000	0,000	0,000	0,190	0,314	0,000
Среднее	24,00	49,84	45,28	4,56	294,450	298,714	-4,265	0,455	0,652	1,429
Итого	672,00				8244,590	8363,996	-119,406			40,022

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
22.03.2025	-30611,523	949,467
20.04.2025	-30730,930	989,489

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru