

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 2

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 101939

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	65,37	54,27	11,09	254,418	254,136	0,282	4,755	4,353	2,829	2,820
19.02.2025 23	24,00	65,53	54,20	11,33	248,759	248,454	0,305	4,229	3,879	2,818	2,816
20.02.2025 23	24,00	63,89	52,78	11,11	239,238	239,053	0,185	4,038	3,670	2,663	2,656
21.02.2025 23	24,00	65,99	54,18	11,81	249,586	249,366	0,219	4,584	4,232	2,947	2,946
22.02.2025 23	24,00	70,63	57,34	13,29	246,822	246,543	0,278	4,261	3,932	3,279	3,276
23.02.2025 23	24,00	69,16	56,23	12,93	242,802	242,541	0,261	4,296	3,986	3,145	3,136
24.02.2025 23	24,00	70,80	57,69	13,11	247,559	247,101	0,458	4,248	3,915	3,244	3,239
25.02.2025 23	24,00	65,74	54,44	11,31	250,110	249,820	0,290	4,211	3,855	2,826	2,825
26.02.2025 23	24,00	65,06	53,64	11,41	246,352	246,067	0,285	4,109	3,794	2,810	2,809
27.02.2025 23	24,00	65,82	54,29	11,53	247,365	247,032	0,332	4,122	3,798	2,857	2,847
28.02.2025 23	24,00	65,10	54,05	11,05	250,456	250,143	0,313	4,157	3,799	2,774	2,765
01.03.2025 23	24,00	65,80	54,73	11,06	253,691	253,369	0,321	4,339	3,952	2,806	2,803
02.03.2025 23	24,00	62,60	52,59	10,02	253,411	253,255	0,156	4,319	3,938	2,536	2,536
03.03.2025 23	24,00	60,05	50,76	9,29	249,296	249,309	-0,014	4,181	3,806	2,315	2,317
04.03.2025 23	24,00	58,59	48,76	9,83	144,640	144,521	0,119	4,683	4,270	1,424	1,421
05.03.2025 23	24,00	56,80	48,54	8,26	233,465	233,544	-0,079	3,736	3,115	1,926	1,928
06.03.2025 23	24,00	51,99	44,61	7,38	242,796	242,953	-0,156	4,160	3,778	1,789	1,792
07.03.2025 23	24,00	52,16	45,28	6,88	255,886	255,949	-0,063	4,235	3,814	1,760	1,762
08.03.2025 23	24,00	50,89	44,30	6,60	257,478	257,562	-0,084	4,253	3,815	1,697	1,699
09.03.2025 23	24,00	50,95	44,56	6,39	260,760	260,820	-0,061	4,158	3,684	1,664	1,666
10.03.2025 23	24,00	50,76	44,39	6,37	258,446	258,546	-0,100	4,559	4,111	1,646	1,648
11.03.2025 23	24,00	50,71	44,39	6,31	259,283	259,366	-0,083	4,317	3,861	1,636	1,637
12.03.2025 23	24,00	46,30	41,36	4,94	260,240	260,804	-0,564	4,268	3,795	1,283	1,288
13.03.2025 23	24,00	40,88	37,18	3,71	266,629	267,768	-1,139	4,287	3,723	0,981	0,992
14.03.2025 23	24,00	35,77	33,26	2,51	266,123	267,702	-1,579	4,277	3,721	0,664	0,673
15.03.2025 23	24,00	36,75	33,59	3,16	234,235	235,582	-1,347	3,820	3,600	0,733	0,744
16.03.2025 23	24,00	35,06	32,56	2,50	232,980	234,422	-1,442	3,825	3,617	0,576	0,587
17.03.2025 23	24,00	42,35	38,11	4,24	252,370	253,339	-0,969	3,899	3,496	1,065	1,073
18.03.2025 23	24,00	48,86	43,23	5,63	259,517	259,803	-0,286	4,279	3,818	1,461	1,463
19.03.2025 23	24,00	50,04	43,72	6,32	256,779	256,908	-0,129	4,580	4,148	1,622	1,624
20.03.2025 23	24,00	48,91	42,82	6,08	255,356	255,645	-0,289	4,290	3,869	1,551	1,555
21.03.2025 23	24,00	47,75	41,87	5,88	252,263	252,690	-0,426	4,030	3,639	1,481	1,485
Среднее	24,00	55,53	47,30	8,23	247,785	247,941	-0,156	4,234	3,837	2,025	2,026
Итого	768,00				7929,109	7934,115	-5,006			64,810	64,827

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	207735,837	207448,627	393,101
21.03.2025	215664,946	215382,741	457,911

Время на приборе: отстает на 2 мин.

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru