

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 2

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 101939

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	49,15	42,92	6,23	252,897	253,210	-0,313	0,390	0,351	1,574	1,577
23.03.2025 23	24,00	49,79	43,47	6,31	253,890	254,143	-0,253	0,385	0,345	1,601	1,604
24.03.2025 23	24,00	45,83	40,49	5,34	252,816	253,391	-0,575	0,389	0,350	1,348	1,354
25.03.2025 23	24,00	40,97	36,65	4,33	250,250	251,287	-1,036	0,390	0,352	1,077	1,088
26.03.2025 23	24,00	37,48	34,17	3,32	252,914	254,452	-1,538	0,391	0,351	0,834	0,844
27.03.2025 23	24,00	38,92	35,24	3,68	237,596	238,863	-1,267	0,361	0,336	0,870	0,880
28.03.2025 23	24,00	40,68	36,53	4,14	218,633	219,769	-1,136	0,333	0,321	0,902	0,910
29.03.2025 23	24,00	36,19	33,58	2,61	264,565	266,244	-1,678	0,401	0,348	0,686	0,694
30.03.2025 23	24,00	35,08	32,69	2,39	263,890	265,626	-1,736	0,401	0,349	0,627	0,635
31.03.2025 23	24,00	45,60	40,78	4,82	258,710	259,509	-0,798	0,392	0,348	1,248	1,252
01.04.2025 23	24,00	41,29	37,16	4,13	223,817	224,900	-1,082	0,360	0,342	0,920	0,928
02.04.2025 23	24,00	35,85	33,26	2,58	263,571	265,183	-1,612	0,401	0,349	0,677	0,685
03.04.2025 23	24,00	45,44	40,61	4,84	259,463	260,219	-0,756	0,393	0,348	1,255	1,258
04.04.2025 23	24,00	45,59	40,62	4,96	255,922	256,738	-0,816	0,392	0,351	1,270	1,275
05.04.2025 23	24,00	45,72	40,69	5,04	256,129	256,977	-0,848	0,392	0,351	1,289	1,294
06.04.2025 23	24,00	45,59	40,57	5,02	256,233	257,131	-0,898	0,392	0,351	1,287	1,292
07.04.2025 23	24,00	45,77	40,96	4,81	262,177	263,041	-0,863	0,398	0,350	1,262	1,266
08.04.2025 23	24,00	48,63	42,78	5,85	257,186	257,738	-0,551	0,387	0,344	1,503	1,507
09.04.2025 23	24,00	50,68	44,11	6,57	254,234	254,560	-0,326	0,389	0,350	1,668	1,672
10.04.2025 23	24,00	50,06	43,65	6,41	253,456	253,806	-0,351	0,390	0,351	1,622	1,626
11.04.2025 23	24,00	50,67	43,98	6,68	254,205	254,512	-0,307	0,385	0,345	1,698	1,701
12.04.2025 23	24,00	50,77	44,00	6,77	252,038	252,300	-0,261	0,384	0,346	1,705	1,709
13.04.2025 23	24,00	48,90	42,60	6,30	244,480	244,433	0,047	0,391	0,352	1,540	1,540
14.04.2025 23	24,00	47,94	42,32	5,62	255,669	256,061	-0,393	0,401	0,357	1,436	1,439
15.04.2025 23	24,00	31,40	30,15	1,25	98,673	99,372	-0,699	0,355	0,324	0,122	0,124
16.04.2025 23	24,00	18,58	17,21	1,38	0,000	0,000	0,000	0,049	0,062	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	18,48	17,31	1,17	0,000	0,000	0,000	0,058	0,071	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	18,03	17,06	0,97	0,000	0,000	0,000	0,062	0,075	0,000	0,000
Среднее	24,00	41,40	36,98	4,41	219,765	220,481	-0,716	0,350	0,317	1,072	1,077
Итого	672,00				6153,415	6173,464	-20,049			30,019	30,154

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	215664,946	215382,741	457,911
20.04.2025	221818,361	221556,205	487,930

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru