

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.11.2024 по 30.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 2

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 101939

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.11.2024 23	24,00	55,19	43,38	11,81	144,778	145,273	-0,495	4,948	4,310	1,708
26.11.2024 23	24,00	55,03	42,87	12,16	137,522	137,987	-0,465	4,704	4,040	1,670
27.11.2024 23	24,00	55,13	42,57	12,55	130,955	131,431	-0,476	4,935	4,247	1,642
28.11.2024 23	24,00	55,95	42,16	13,78	117,482	117,898	-0,416	5,063	4,344	1,618
29.11.2024 23	24,00	55,76	43,42	12,34	133,822	134,259	-0,437	4,572	3,965	1,650
30.11.2024 23	24,00	55,66	42,70	12,96	128,453	128,937	-0,484	4,949	4,254	1,664
Среднее	24,00	55,45	42,85	12,60	132,169	132,631	-0,462	4,862	4,193	1,659
Итого	144,00				793,013	795,786	-2,773			9,951

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
25.11.2024	191282,743	190967,429	247,485
30.11.2024	192075,756	191763,215	257,436

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru