

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.11.2024 по 30.11.2024

Потребитель: УК "Докадом"

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 3

Тип прибора: ТСРВ-043

Номер прибора: 2000835

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.11.2024 23	24,00	55,41	43,89	11,52	0,000	333,557	-333,557	6,003	1,034	3,868
26.11.2024 23	24,00	55,22	43,84	11,38	0,000	305,523	-305,523	5,983	1,540	3,501
27.11.2024 23	24,00	55,45	43,99	11,46	0,000	336,695	-336,695	6,020	1,034	3,885
28.11.2024 23	24,00	56,19	44,61	11,58	0,000	338,340	-338,340	6,152	1,033	3,946
29.11.2024 23	24,00	56,17	44,49	11,68	0,000	337,997	-337,997	5,825	1,033	3,972
30.11.2024 23	24,00	55,88	44,33	11,55	0,000	339,277	-339,277	6,108	1,033	3,949
Среднее	24,00	55,72	44,19	11,53	0,000	331,898	-331,898	6,015	1,118	3,853
Итого	144,00				0,000	1991,389	-1991,389			23,120

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
24.11.2024 23	124321,818	135018,593	1846,570
30.11.2024 23	124321,818	137009,982	1869,691

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru