

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 4

Номер прибора: 1800675

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	49,19	36,24	12,95	63,099	60,005	3,094	0,600	0,550	0,817	0,777
23.03.2025 23	24,00	49,83	36,72	13,11	63,234	60,179	3,055	0,600	0,550	0,827	0,789
24.03.2025 23	24,00	45,46	34,52	10,94	62,121	59,240	2,881	0,600	0,550	0,680	0,649
25.03.2025 23	24,00	40,72	31,59	9,13	50,939	48,638	2,301	0,600	0,550	0,555	0,531
26.03.2025 23	24,00	35,82	28,89	6,93	38,633	36,938	1,695	0,600	0,550	0,368	0,352
27.03.2025 23	24,00	33,24	27,70	5,54	23,565	22,553	1,012	0,600	0,550	0,261	0,250
28.03.2025 23	24,00	19,12	18,88	0,24	0,000	0,001	-0,001	0,600	0,550	0,000	-0,000
29.03.2025 23	24,00	18,71	18,49	0,22	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	22,81	20,59	2,22	14,676	14,048	0,627	0,600	0,550	0,126	0,121
31.03.2025 23	24,00	45,50	35,01	10,49	62,591	60,072	2,519	0,600	0,550	0,655	0,630
01.04.2025 23	24,00	37,09	29,96	7,13	35,141	33,598	1,543	0,600	0,550	0,375	0,359
02.04.2025 23	17,65	33,95	27,57	6,38	30,943	29,543	1,400	0,575	0,527	0,319	0,305
03.04.2025 23	24,00	43,47	33,82	9,65	53,606	52,555	1,051	0,600	0,550	0,564	0,552
04.04.2025 23	24,00	45,62	35,60	10,02	62,900	64,133	-1,233	0,600	0,550	0,629	0,642
05.04.2025 23	24,00	45,66	35,64	10,02	63,332	64,587	-1,255	0,600	0,550	0,634	0,647
06.04.2025 23	24,00	45,60	35,61	9,99	63,443	64,691	-1,248	0,600	0,550	0,633	0,646
07.04.2025 23	24,00	38,41	31,29	7,12	38,123	37,933	0,190	0,600	0,550	0,408	0,405
08.04.2025 23	20,28	46,91	35,64	11,27	64,093	61,196	2,897	0,575	0,527	0,665	0,721
09.04.2025 23	24,00	50,66	37,67	12,99	65,769	62,917	2,852	0,600	0,550	0,853	0,817
10.04.2025 23	24,00	49,85	37,04	12,81	62,082	62,471	-0,389	0,600	0,550	0,816	0,826
11.04.2025 23	24,00	50,83	37,46	13,37	64,734	62,022	2,712	0,600	0,550	0,864	0,829
12.04.2025 23	24,00	50,87	37,32	13,55	64,358	61,515	2,843	0,600	0,550	0,871	0,834
13.04.2025 23	24,00	48,62	36,20	12,42	64,849	61,923	2,926	0,600	0,550	0,804	0,768
14.04.2025 23	24,00	47,94	36,08	11,86	65,183	62,430	2,752	0,600	0,550	0,771	0,740
15.04.2025 23	24,00	23,25	22,46	0,79	18,392	17,656	0,736	0,600	0,550	0,044	0,042
16.04.2025 23	24,00	18,98	18,88	0,10	0,000	0,001	-0,001	0,600	0,550	0,000	-0,000
17.04.2025 23	24,00	18,17	18,07	0,10	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	17,49	17,40	0,09	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	23,64	38,35	30,44	7,91	42,707	41,459	1,249	0,598	0,548	0,484	0,473
Итого	661,93				1195,805	1160,846	34,959			13,541	13,235

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	20050,474	21182,411	327,164
20.04.2025	21246,279	22343,256	340,705

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru