

# Отчет о потреблении теплоносителя за период с 25.11.2024 по 30.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 4

Номер прибора: 1800675

| Дата          | Теплосистема 1 - отопление |        |        |        |         |         |        |           |           | Теплота<br>(Гкал)<br>Q |
|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-----------|-----------|------------------------|
|               | ВР, ч                      | t1, °C | t2, °C | dt, °C | M1, т   | M2, т   | Mтс, т | P1, кг/м³ | P2, кг/м³ |                        |
| 25.11.2024 23 | 24,00                      | 55,32  | 39,12  | 16,20  | 56,805  | 58,276  | -1,471 | 6,118     | 5,608     | 0,919                  |
| 26.11.2024 23 | 24,00                      | 55,10  | 38,85  | 16,25  | 56,471  | 57,793  | -1,322 | 6,118     | 5,608     | 0,916                  |
| 27.11.2024 23 | 24,00                      | 55,31  | 38,51  | 16,80  | 55,031  | 56,306  | -1,275 | 6,118     | 5,608     | 0,923                  |
| 28.11.2024 23 | 24,00                      | 55,99  | 38,12  | 17,87  | 50,400  | 51,509  | -1,109 | 6,118     | 5,608     | 0,891                  |
| 29.11.2024 23 | 24,00                      | 56,01  | 39,75  | 16,26  | 61,954  | 63,463  | -1,509 | 6,118     | 5,608     | 0,970                  |
| 30.11.2024 23 | 24,00                      | 55,78  | 41,26  | 14,52  | 69,549  | 71,260  | -1,711 | 6,118     | 5,608     | 1,008                  |
| Среднее       | 24,00                      | 55,59  | 39,27  | 16,32  | 58,368  | 59,768  | -1,400 | 6,118     | 5,608     | 0,938                  |
| Итого         | 144,00                     |        |        |        | 350,209 | 358,607 | -8,397 |           |           | 5,627                  |

## Показания счетчиков:

| Дата и время | M1, т     | M2, т     | Qтс, Гкал |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 25.11.2024   | 14344,135 | 15121,229 | 238,746   |
| 30.11.2024   | 14694,345 | 15479,836 | 244,373   |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru