

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 4

Номер прибора: 1800675

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.12.2024 23	24,00	55,35	39,23	16,12	58,725	59,996	-1,271	6,118	5,608	0,945	0,967
21.12.2024 23	24,00	49,72	36,36	13,36	57,207	58,485	-1,277	6,118	5,608	0,762	0,780
22.12.2024 23	24,00	50,91	37,45	13,46	58,642	59,547	-0,905	6,118	5,608	0,802	0,814
23.12.2024 23	24,00	52,49	37,91	14,58	56,664	57,977	-1,313	6,118	5,608	0,825	0,845
24.12.2024 23	24,00	51,09	37,40	13,69	56,762	58,077	-1,316	6,118	5,608	0,774	0,793
25.12.2024 23	24,00	50,69	37,12	13,57	56,350	57,438	-1,088	6,118	5,608	0,763	0,778
26.12.2024 23	24,00	53,05	38,04	15,01	56,643	57,780	-1,137	6,118	5,608	0,848	0,866
27.12.2024 23	24,00	53,45	37,73	15,72	0,362	0,371	-0,009	6,118	5,608	0,005	0,006
28.12.2024 23	24,00	53,13	36,42	16,71	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
29.12.2024 23	24,00	54,14	35,86	18,28	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
30.12.2024 23	24,00	57,82	40,49	17,33	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
31.12.2024 23	24,00	53,87	40,06	13,81	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
01.01.2025 23	24,00	54,43	40,57	13,86	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
02.01.2025 23	24,00	53,08	40,09	12,99	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
03.01.2025 23	24,00	52,80	39,08	13,72	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
04.01.2025 23	24,00	51,30	37,86	13,44	35,681	35,380	0,302	6,118	5,608	0,481	0,471
05.01.2025 23	24,00	60,61	42,20	18,41	58,729	59,577	-0,847	6,118	5,608	1,080	1,096
06.01.2025 23	24,00	57,98	40,27	17,71	55,781	56,761	-0,981	6,118	5,608	0,987	1,006
07.01.2025 23	24,00	52,34	37,42	14,92	53,629	54,647	-1,018	6,118	5,608	0,800	0,815
08.01.2025 23	24,00	52,57	37,04	15,53	51,938	53,021	-1,083	6,118	5,608	0,805	0,823
09.01.2025 23	24,00	39,50	28,42	11,08	21,268	21,703	-0,436	6,118	5,608	0,320	0,326
10.01.2025 23	24,00	21,61	19,70	1,91	12,463	12,045	0,418	6,118	5,608	0,028	0,027
11.01.2025 23	24,00	36,42	25,98	10,44	28,853	29,268	-0,415	6,118	5,608	0,425	0,428
12.01.2025 23	24,00	45,53	31,40	14,13	34,480	35,248	-0,769	6,118	5,608	0,556	0,568
13.01.2025 23	24,00	35,32	26,56	8,76	19,298	19,720	-0,422	6,118	5,608	0,273	0,279
14.01.2025 23	24,00	53,77	31,59	22,18	35,278	35,234	0,043	6,118	5,608	0,830	0,828
15.01.2025 23	24,00	58,52	36,65	21,87	53,960	54,630	-0,670	6,118	5,608	0,993	1,005
16.01.2025 23	24,00	58,83	42,70	16,13	73,311	74,544	-1,233	6,118	5,608	1,175	1,196
17.01.2025 23	24,00	59,08	42,52	16,56	73,985	74,732	-0,747	6,118	5,608	1,178	1,190
18.01.2025 23	24,00	48,86	39,37	9,49	62,694	63,315	-0,621	6,118	5,608	0,792	0,798
19.01.2025 23	24,00	53,02	40,44	12,58	78,414	79,761	-1,347	6,118	5,608	0,980	0,999
Среднее	24,00	51,01	36,58	14,43	37,133	37,718	-0,585	6,118	5,608	0,562	0,571
Итого	744,00				1151,117	1169,259	-18,142			17,425	17,704

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
20.12.2024	15809,568	16619,924	260,392
19.01.2025	16960,685	17789,184	277,817

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru