

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 25.11.2024 по 30.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 5

Номер прибора: 2001562

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.11.2024 23	24,00	55,37	47,20	8,17	234,003	227,329	6,674	7,151	6,641	1,911
26.11.2024 23	24,00	55,10	47,03	8,07	235,453	228,515	6,938	7,151	6,641	1,899
27.11.2024 23	24,00	55,38	47,18	8,20	236,969	229,785	7,184	7,151	6,641	1,942
28.11.2024 23	24,00	56,15	47,81	8,34	237,154	230,117	7,037	7,151	6,641	1,975
29.11.2024 23	24,00	56,13	47,71	8,42	235,873	228,769	7,104	7,151	6,641	1,983
30.11.2024 23	24,00	55,86	47,59	8,27	237,316	229,912	7,404	7,151	6,641	1,961
Среднее	24,00	55,67	47,42	8,25	236,128	229,071	7,057	7,151	6,641	1,945
Итого	144,00				1416,768	1374,427	42,341			11,671

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
24.11.2024 23	96779,406	93551,038	972,823
30.11.2024 23	98196,174	94925,465	984,494

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /