

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 01.11.2024 по 24.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 6

Тип прибора: ТСРВ-043
Номер прибора: 2001576

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
01.11.2024 23	24,00	15,84	15,86	-0,02	0,552	0,535	0,017	7,151	6,641	0,000
02.11.2024 23	24,00	29,57	31,94	-2,37	114,135	125,516	-11,381	7,151	6,641	-0,534
03.11.2024 23	24,00	49,41	70,00	-20,59	250,063	272,510	-22,447	7,151	6,641	-5,651
04.11.2024 23	24,00	48,59	51,26	-2,67	278,314	305,912	-27,598	7,151	6,641	-0,731
05.11.2024 23	24,00	47,78	42,64	5,14	264,346	292,075	-27,729	7,151	6,641	1,515
06.11.2024 23	24,00	52,04	45,01	7,03	268,033	297,644	-29,611	7,151	6,641	2,091
07.11.2024 23	24,00	49,38	43,42	5,96	269,939	299,140	-29,201	7,151	6,641	1,782
08.11.2024 23	24,00	47,82	42,23	5,59	236,015	261,326	-25,311	7,151	6,641	1,566
09.11.2024 23	24,00	50,04	43,57	6,47	250,150	277,338	-27,188	7,151	6,641	1,789
10.11.2024 23	24,00	49,15	43,15	6,00	249,397	276,650	-27,253	7,151	6,641	1,652
11.11.2024 23	24,00	49,51	58,74	-9,23	241,906	266,345	-24,439	7,151	6,641	-2,493
12.11.2024 23	24,00	50,60	46,71	3,89	241,595	267,994	-26,399	7,151	6,641	1,079
13.11.2024 23	24,00	56,23	48,36	7,87	257,000	286,314	-29,314	7,151	6,641	2,239
14.11.2024 23	24,00	55,30	47,67	7,63	253,731	282,650	-28,919	7,151	6,641	2,152
15.11.2024 23	24,00	50,30	44,03	6,27	247,434	274,914	-27,480	7,151	6,641	1,722
16.11.2024 23	24,00	51,76	45,93	5,83	235,655	261,836	-26,181	7,151	6,641	1,540
17.11.2024 23	24,00	55,73	49,85	5,88	252,743	281,564	-28,821	7,151	6,641	1,648
18.11.2024 23	24,00	55,44	70,00	-14,56	257,120	283,295	-26,175	7,151	6,641	-4,115
19.11.2024 23	24,00	51,16	70,00	-18,84	269,094	295,229	-26,135	7,151	6,641	-5,567
20.11.2024 23	24,00	48,73	70,00	-21,27	270,787	296,432	-25,645	7,151	6,641	-6,346
21.11.2024 23	24,00	40,68	49,64	-8,96	277,145	304,776	-27,631	7,151	6,641	-2,843
22.11.2024 23	24,00	46,49	41,15	5,34	247,514	274,285	-26,771	7,151	6,641	1,458
23.11.2024 23	24,00	40,66	37,07	3,59	273,810	303,582	-29,772	7,151	6,641	1,070
24.11.2024 23	24,00	54,43	46,45	7,98	242,999	270,473	-27,474	7,151	6,641	2,156
Среднее	24,00	47,78	48,11	-0,33	239,562	264,931	-25,369	7,151	6,641	-0,117
Итого	576,00				5749,477	6358,335	-608,858			-2,820

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
31.10.2024 23	73797,184	79350,219	582,707
24.11.2024 23	79546,661	85708,554	579,887

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.11.2024 по 10.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 6

Номер прибора: 2001576

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2024 23	24,00	47,78	42,64	5,14	264,346	292,075	-27,729	7,151	6,641	1,515
06.11.2024 23	24,00	52,04	45,01	7,03	268,033	297,644	-29,611	7,151	6,641	2,091
07.11.2024 23	24,00	49,38	43,42	5,96	269,939	299,140	-29,201	7,151	6,641	1,782
08.11.2024 23	24,00	47,82	42,23	5,59	236,015	261,326	-25,311	7,151	6,641	1,566
09.11.2024 23	24,00	50,04	43,57	6,47	250,150	277,338	-27,188	7,151	6,641	1,789
10.11.2024 23	24,00	49,15	43,15	6,00	249,397	276,650	-27,253	7,151	6,641	1,652
Среднее	24,00	49,37	43,34	6,03	256,313	284,029	-27,716	7,151	6,641	1,732
Итого	144,00				1537,880	1704,173	-166,293			10,395

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
04.11.2024 23	74440,248	80054,692	575,791
10.11.2024 23	75978,128	81758,865	586,186

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 12.11.2024 по 17.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 6

Тип прибора: ТСРВ-043

Номер прибора: 2001576

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
12.11.2024 23	24,00	50,60	46,71	3,89	241,595	267,994	-26,399	7,151	6,641	1,079
13.11.2024 23	24,00	56,23	48,36	7,87	257,000	286,314	-29,314	7,151	6,641	2,239
14.11.2024 23	24,00	55,30	47,67	7,63	253,731	282,650	-28,919	7,151	6,641	2,152
15.11.2024 23	24,00	50,30	44,03	6,27	247,434	274,914	-27,480	7,151	6,641	1,722
16.11.2024 23	24,00	51,76	45,93	5,83	235,655	261,836	-26,181	7,151	6,641	1,540
17.11.2024 23	24,00	55,73	49,85	5,88	252,743	281,564	-28,821	7,151	6,641	1,648
Среднее	24,00	53,32	47,09	6,23	248,026	275,879	-27,852	7,151	6,641	1,730
Итого	144,00				1488,158	1655,272	-167,114			10,380

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
11.11.2024 23	76220,034	82025,210	583,693
17.11.2024 23	77708,192	83680,482	594,073

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.11.2024 по 24.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 6

Номер прибора: 2001576

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.11.2024 23	24,00	46,49	41,15	5,34	247,514	274,285	-26,771	7,151	6,641	1,458
23.11.2024 23	24,00	40,66	37,07	3,59	273,810	303,582	-29,772	7,151	6,641	1,070
24.11.2024 23	24,00	54,43	46,45	7,98	242,999	270,473	-27,474	7,151	6,641	2,156
Среднее	24,00	47,19	41,56	5,64	254,774	282,780	-28,006	7,151	6,641	1,561
Итого	72,00				764,323	848,340	-84,017			4,684

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.11.2024 23	78782,338	84860,214	575,203
24.11.2024 23	79546,661	85708,554	579,887

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /