

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.11.2024 по 30.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 6

Тип прибора: ТСРВ-043

Номер прибора: 2001576

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.11.2024 23	24,00	56,24	47,69	8,55	246,037	273,989	-27,952	7,151	6,641	2,339
26.11.2024 23	24,00	56,11	47,80	8,31	247,806	275,891	-28,085	7,151	6,641	2,293
27.11.2024 23	24,00	56,08	48,05	8,03	249,332	277,420	-28,088	7,151	6,641	2,226
28.11.2024 23	24,00	56,85	48,82	8,03	250,660	278,754	-28,094	7,151	6,641	2,237
29.11.2024 23	24,00	56,83	48,67	8,16	249,005	276,753	-27,748	7,151	6,641	2,254
30.11.2024 23	24,00	56,55	48,53	8,02	250,837	278,718	-27,881	7,151	6,641	2,235
Среднее	24,00	56,44	48,26	8,18	248,946	276,921	-27,975	7,151	6,641	2,264
Итого	144,00				1493,677	1661,525	-167,848			13,583

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
24.11.2024 23	79546,661	85708,554	579,887
30.11.2024 23	81040,338	87370,079	593,470

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /