

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 01.11.2024 по 24.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 7

Номер прибора: 173135

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
01.11.2024 23	24,00	0,00	13,98	13,81	0,17	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000
02.11.2024 23	24,00	0,00	47,08	35,60	11,48	61,550	55,530	6,020	7,00	7,00	0,637
03.11.2024 23	24,00	0,00	47,48	37,97	9,51	222,980	186,740	36,240	7,00	7,00	1,776
04.11.2024 23	24,00	0,00	46,91	37,86	9,05	250,210	205,630	44,580	7,00	7,00	1,861
05.11.2024 23	24,00	0,00	46,14	37,10	9,04	242,070	215,370	26,700	7,00	7,00	1,947
06.11.2024 23	24,00	0,00	50,19	39,33	10,86	239,920	223,330	16,590	7,00	7,00	2,425
07.11.2024 23	24,00	0,00	47,61	37,97	9,64	230,830	220,290	10,540	7,00	7,00	2,124
08.11.2024 23	24,00	0,00	46,27	36,84	9,43	208,750	195,360	13,390	7,00	7,00	1,842
09.11.2024 23	24,00	0,00	48,25	38,36	9,89	219,140	214,560	4,580	7,00	7,00	2,122
10.11.2024 23	24,00	0,00	47,36	37,87	9,49	215,820	229,280	-13,460	7,00	7,00	2,176
11.11.2024 23	24,00	0,00	47,73	37,83	9,90	212,910	229,580	-16,670	7,00	7,00	2,273
12.11.2024 23	24,00	0,00	48,84	38,30	10,54	211,090	230,050	-18,960	7,00	7,00	2,425
13.11.2024 23	24,00	0,00	54,17	41,96	12,21	215,770	228,760	-12,990	7,00	7,00	2,793
14.11.2024 23	24,00	0,00	53,31	41,57	11,74	215,730	226,430	-10,700	7,00	7,00	2,658
15.11.2024 23	24,00	0,00	48,57	38,79	9,78	213,600	230,530	-16,930	7,00	7,00	2,255
16.11.2024 23	24,00	0,00	50,01	39,16	10,85	210,450	229,400	-18,950	7,00	7,00	2,489
17.11.2024 23	24,00	0,00	53,75	41,43	12,32	216,060	241,680	-25,620	7,00	7,00	2,977
18.11.2024 23	24,00	0,00	53,43	41,41	12,02	217,250	234,660	-17,410	7,00	7,00	2,821
19.11.2024 23	24,00	0,00	49,30	39,31	9,99	223,170	230,770	-7,600	7,00	7,00	2,305
20.11.2024 23	24,00	0,00	46,90	37,88	9,02	223,430	234,530	-11,100	7,00	7,00	2,115
21.11.2024 23	24,00	0,00	39,31	33,39	5,92	224,080	234,540	-10,460	7,00	7,00	1,388
22.11.2024 23	24,00	0,00	44,85	36,52	8,33	216,720	230,960	-14,240	7,00	7,00	1,924
23.11.2024 23	24,00	0,00	39,25	33,40	5,85	219,350	235,360	-16,010	7,00	7,00	1,377
24.11.2024 23	24,00	0,00	52,61	40,71	11,90	213,230	232,110	-18,880	7,00	7,00	2,762
Среднее	24,00	0,00	46,80	37,27	9,54	205,171	208,144	-2,973	7,00	7,00	2,061
Итого	576,00	0,00				4924,110	4995,450	-71,340			49,473

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
01.11.2024	0,900	0,900	0,000	321,00	3074,00
24.11.2024	4996,350	4996,350	48,527	897,00	3074,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru