

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 25.11.2024 по 30.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 7

Номер прибора: 173135

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q	
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³		P2, кг/м³
25.11.2024 23	24,00	0,00	54,29	41,62	12,67	215,090	230,310	-15,220	7,00	7,00	2,918
26.11.2024 23	24,00	0,00	54,06	41,54	12,52	215,970	234,220	-18,250	7,00	7,00	2,932
27.11.2024 23	24,00	0,00	54,29	41,69	12,60	217,110	236,640	-19,530	7,00	7,00	2,982
28.11.2024 23	24,00	0,00	54,96	42,15	12,81	216,740	231,800	-15,060	7,00	7,00	2,969
29.11.2024 23	24,00	0,00	54,95	42,03	12,92	227,760	243,450	-15,690	7,00	7,00	3,145
30.11.2024 23	24,00	0,00	54,67	41,81	12,86	227,230	239,930	-12,700	7,00	7,00	3,085
Среднее	24,00	0,00	54,54	41,81	12,73	219,983	236,058	-16,075	7,00	7,00	3,005
Итого	144,00	0,00				1319,900	1416,350	-96,450			18,032

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
25.11.2024	4996,350	4996,350	48,527	897,00	3074,00
30.11.2024	6412,700	6412,700	65,305	1041,00	3074,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru