

# Отчет о потреблении теплоносителя за период с 01.11.2024 по 24.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 8

Номер прибора: 1600762

| Дата          | Теплосистема 1 - отопление |        |        |        |          |          |           |           |           | Теплота<br>(Гкал)<br>Q |
|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
|               | ВР, ч                      | t1, °C | t2, °C | dt, °C | M1, т    | M2, т    | Mтс, т    | P1, кг/м³ | P2, кг/м³ |                        |
| 01.11.2024 23 | 23,88                      | 16,37  | 16,00  | 0,37   | 0,000    | 0,000    | 0,000     | 6,118     | 5,608     | 0,000                  |
| 02.11.2024 23 | 24,00                      | 29,16  | 26,80  | 2,36   | 86,684   | 161,479  | -74,795   | 6,118     | 5,608     | 0,381                  |
| 03.11.2024 23 | 24,00                      | 48,44  | 43,86  | 4,58   | 21,405   | 377,132  | -355,727  | 6,118     | 5,608     | 1,727                  |
| 04.11.2024 23 | 24,00                      | 47,62  | 43,52  | 4,10   | 5,212    | 417,439  | -412,227  | 6,118     | 5,608     | 1,712                  |
| 05.11.2024 23 | 23,88                      | 46,84  | 42,86  | 3,98   | 40,756   | 404,299  | -363,543  | 6,118     | 5,608     | 1,609                  |
| 06.11.2024 23 | 24,00                      | 51,03  | 46,14  | 4,89   | 226,399  | 404,321  | -177,922  | 6,118     | 5,608     | 1,977                  |
| 07.11.2024 23 | 24,00                      | 48,46  | 44,02  | 4,44   | 329,537  | 385,646  | -56,109   | 6,118     | 5,608     | 1,712                  |
| 08.11.2024 23 | 24,00                      | 47,05  | 42,32  | 4,73   | 282,993  | 333,541  | -50,547   | 6,118     | 5,608     | 1,578                  |
| 09.11.2024 23 | 24,00                      | 49,10  | 44,37  | 4,73   | 324,912  | 362,514  | -37,603   | 6,118     | 5,608     | 1,715                  |
| 10.11.2024 23 | 24,00                      | 48,23  | 43,76  | 4,47   | 321,967  | 365,755  | -43,788   | 6,118     | 5,608     | 1,635                  |
| 11.11.2024 23 | 24,00                      | 48,54  | 43,87  | 4,67   | 303,398  | 361,232  | -57,833   | 6,118     | 5,608     | 1,687                  |
| 12.11.2024 23 | 24,00                      | 49,59  | 44,49  | 5,10   | 332,835  | 356,602  | -23,768   | 6,118     | 5,608     | 1,819                  |
| 13.11.2024 23 | 24,00                      | 55,18  | 49,29  | 5,89   | 380,278  | 373,437  | 6,841     | 6,118     | 5,608     | 2,200                  |
| 14.11.2024 23 | 24,00                      | 54,30  | 48,73  | 5,57   | 380,200  | 373,154  | 7,045     | 6,118     | 5,608     | 2,078                  |
| 15.11.2024 23 | 24,00                      | 49,37  | 44,81  | 4,56   | 376,810  | 369,946  | 6,864     | 6,118     | 5,608     | 1,687                  |
| 16.11.2024 23 | 24,00                      | 50,73  | 45,35  | 5,38   | 355,917  | 349,505  | 6,411     | 6,118     | 5,608     | 1,880                  |
| 17.11.2024 23 | 24,00                      | 54,45  | 45,95  | 8,50   | 240,487  | 235,083  | 5,404     | 6,118     | 5,608     | 1,998                  |
| 18.11.2024 23 | 24,00                      | 54,24  | 46,02  | 8,22   | 243,334  | 237,892  | 5,442     | 6,118     | 5,608     | 1,955                  |
| 19.11.2024 23 | 24,00                      | 50,06  | 43,35  | 6,71   | 254,817  | 249,113  | 5,704     | 6,118     | 5,608     | 1,672                  |
| 20.11.2024 23 | 24,00                      | 47,72  | 41,72  | 6,00   | 255,329  | 249,664  | 5,665     | 6,118     | 5,608     | 1,498                  |
| 21.11.2024 23 | 24,00                      | 39,86  | 35,97  | 3,89   | 254,581  | 249,038  | 5,543     | 6,118     | 5,608     | 0,969                  |
| 22.11.2024 23 | 23,95                      | 45,46  | 39,86  | 5,60   | 236,513  | 231,340  | 5,173     | 6,118     | 5,608     | 1,296                  |
| 23.11.2024 23 | 24,00                      | 39,79  | 35,86  | 3,93   | 252,847  | 247,347  | 5,500     | 6,118     | 5,608     | 0,972                  |
| 24.11.2024 23 | 24,00                      | 53,07  | 45,04  | 8,03   | 238,540  | 233,171  | 5,368     | 6,118     | 5,608     | 1,872                  |
| Среднее       | 23,99                      | 46,86  | 41,83  | 5,03   | 239,406  | 305,360  | -65,954   | 6,118     | 5,608     | 1,568                  |
| Итого         | 575,72                     |        |        |        | 5745,750 | 7328,650 | -1582,900 |           |           | 37,628                 |

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

| Дата и время | M1, т      | M2, т      | Wтс, Гкал |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 01.11.2024   | 190198,761 | 174019,322 | 1764,216  |
| 24.11.2024   | 195944,511 | 181347,972 | 1795,044  |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru