

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 25.11.2024 по 30.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 8

Номер прибора: 1600762

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.11.2024 23	24,00	54,86	46,13	8,73	239,139	233,674	5,465	6,118	5,608	2,087
26.11.2024 23	24,00	54,64	46,04	8,60	239,793	234,348	5,445	6,118	5,608	2,061
27.11.2024 23	24,00	54,92	46,15	8,77	239,470	234,004	5,466	6,118	5,608	2,097
28.11.2024 23	24,00	55,70	46,70	9,00	235,073	229,574	5,499	6,118	5,608	2,113
29.11.2024 23	24,00	55,64	46,11	9,53	220,445	215,304	5,141	6,118	5,608	2,099
30.11.2024 23	24,00	55,34	45,89	9,45	220,989	215,804	5,185	6,118	5,608	2,087
Среднее	24,00	55,18	46,17	9,01	232,485	227,118	5,367	6,118	5,608	2,091
Итого	144,00				1394,909	1362,709	32,201			12,543

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
25.11.2024	195944,511	181347,972	1795,044
30.11.2024	197339,421	182710,681	1807,587

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru