

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 25.11.2024 по 30.11.2024

Потребитель: УК "Докадом"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 9

Номер прибора: 1319777

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.11.2024 23	24,00	55,27	44,79	10,48	274,603	267,244	7,359	0,000	0,000	2,872
26.11.2024 23	24,00	55,13	44,71	10,42	275,621	268,231	7,390	0,000	0,000	2,869
27.11.2024 23	24,00	55,14	44,65	10,49	276,538	269,120	7,418	0,000	0,000	2,896
28.11.2024 23	24,00	56,06	45,34	10,72	277,562	270,106	7,455	0,000	0,000	2,969
29.11.2024 23	24,00	56,01	45,14	10,87	275,337	267,953	7,384	0,000	0,000	2,989
30.11.2024 23	24,00	55,81	45,08	10,73	275,572	268,169	7,403	0,000	0,000	2,951
Среднее	24,00	55,57	44,95	10,62	275,872	268,471	7,402	0,000	0,000	2,924
Итого	144,00				1655,234	1610,824	44,410			17,545

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
25.11.2024	0,000	1583,182
30.11.2024	0,000	1600,727

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru