

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 10

Номер прибора: 1602266

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	48,09	44,77	3,32	279,120	293,778	-14,659	0,600	0,550	0,927	0,975
23.03.2025 23	24,00	48,72	45,32	3,40	279,431	293,705	-14,275	0,600	0,550	0,950	0,999
24.03.2025 23	24,00	44,47	41,76	2,71	282,202	295,903	-13,701	0,600	0,550	0,767	0,802
25.03.2025 23	24,00	40,33	38,05	2,28	285,504	300,261	-14,757	0,600	0,550	0,644	0,673
26.03.2025 23	24,00	36,90	35,23	1,67	288,545	303,141	-14,596	0,600	0,550	0,478	0,497
27.03.2025 23	24,00	37,59	35,78	1,81	250,240	261,662	-11,422	0,600	0,550	0,511	0,523
28.03.2025 23	24,00	36,45	38,33	-1,88	160,151	168,259	-8,108	0,600	0,550	0,431	0,449
29.03.2025 23	24,00	35,70	34,33	1,37	297,424	312,890	-15,466	0,600	0,550	0,403	0,422
30.03.2025 23	24,00	34,52	33,30	1,22	296,356	311,311	-14,955	0,600	0,550	0,357	0,374
31.03.2025 23	24,00	44,57	41,85	2,72	285,631	300,083	-14,453	0,600	0,550	0,779	0,819
01.04.2025 23	24,00	37,23	38,09	-0,86	171,965	181,076	-9,111	0,600	0,550	0,460	0,482
02.04.2025 23	24,00	35,61	34,10	1,51	298,623	314,503	-15,881	0,600	0,550	0,445	0,465
03.04.2025 23	24,00	44,42	41,66	2,76	288,282	303,576	-15,294	0,600	0,550	0,797	0,838
04.04.2025 23	24,00	44,69	41,82	2,87	284,882	300,880	-15,998	0,600	0,550	0,820	0,867
05.04.2025 23	24,00	44,71	41,83	2,88	285,771	301,969	-16,198	0,600	0,550	0,824	0,870
06.04.2025 23	24,00	44,65	41,73	2,92	286,273	302,676	-16,403	0,600	0,550	0,838	0,887
07.04.2025 23	24,00	44,82	42,05	2,77	293,937	310,812	-16,875	0,600	0,550	0,814	0,858
08.04.2025 23	24,00	47,82	44,31	3,51	284,494	300,671	-16,177	0,600	0,550	0,999	1,052
09.04.2025 23	24,00	49,49	45,60	3,89	281,418	297,539	-16,121	0,600	0,550	1,096	1,157
10.04.2025 23	24,00	48,73	44,92	3,81	281,210	296,629	-15,419	0,600	0,550	1,074	1,130
11.04.2025 23	24,00	49,64	45,73	3,91	283,769	299,502	-15,733	0,600	0,550	1,113	1,174
12.04.2025 23	24,00	49,65	45,69	3,96	281,100	296,834	-15,734	0,600	0,550	1,115	1,178
13.04.2025 23	24,00	47,51	43,95	3,56	281,860	297,545	-15,685	0,600	0,550	1,006	1,059
14.04.2025 23	24,00	46,88	43,53	3,35	284,416	300,572	-16,156	0,600	0,550	0,955	1,010
15.04.2025 23	24,00	24,08	23,80	0,28	81,535	85,725	-4,190	0,600	0,550	0,024	0,026
16.04.2025 23	24,00	19,73	19,08	0,65	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	18,60	18,16	0,44	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	17,82	17,52	0,30	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	24,00	40,12	37,94	2,18	238,362	251,125	-12,763	0,600	0,550	0,665	0,700
Итого	672,00				6674,139	7031,505	-357,366			18,626	19,587

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	135140,651	135395,997	987,953
20.04.2025	141814,790	142427,502	1006,580

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru