

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 30.10.2024 по 24.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 10

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1602266

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
30.10.2024 23	24,00	15,87	15,86	0,01	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
31.10.2024 23	24,00	15,95	15,89	0,06	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
01.11.2024 23	24,00	16,03	15,99	0,04	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
02.11.2024 23	24,00	28,49	26,10	2,39	78,261	78,694	-0,433	6,118	5,608	0,188
03.11.2024 23	24,00	47,29	42,07	5,22	190,385	198,028	-7,643	6,118	5,608	1,034
04.11.2024 23	24,00	46,55	41,59	4,96	206,168	215,019	-8,851	6,118	5,608	1,066
05.11.2024 23	24,00	45,82	41,43	4,39	221,211	231,489	-10,278	6,118	5,608	1,016
06.11.2024 23	24,00	49,84	44,86	4,98	237,469	249,778	-12,309	6,118	5,608	1,244
07.11.2024 23	24,00	47,34	42,83	4,51	229,644	242,468	-12,824	6,118	5,608	1,094
08.11.2024 23	24,00	46,04	41,75	4,29	229,871	242,462	-12,591	6,118	5,608	1,040
09.11.2024 23	24,00	48,03	43,78	4,25	247,774	260,310	-12,536	6,118	5,608	1,106
10.11.2024 23	24,00	47,23	43,16	4,07	240,737	252,348	-11,611	6,118	5,608	1,027
11.11.2024 23	24,00	47,56	43,27	4,29	236,449	247,877	-11,428	6,118	5,608	1,063
12.11.2024 23	24,00	48,56	43,92	4,64	231,693	242,756	-11,063	6,118	5,608	1,126
13.11.2024 23	24,00	53,89	48,27	5,62	231,616	242,304	-10,688	6,118	5,608	1,362
14.11.2024 23	24,00	53,05	47,74	5,31	229,436	239,391	-9,955	6,118	5,608	1,271
15.11.2024 23	24,00	48,40	44,10	4,30	223,505	233,129	-9,624	6,118	5,608	1,002
16.11.2024 23	24,00	49,75	44,73	5,02	223,757	233,658	-9,901	6,118	5,608	1,173
17.11.2024 23	24,00	53,41	47,64	5,77	228,313	238,314	-10,001	6,118	5,608	1,375
18.11.2024 23	24,00	53,15	47,57	5,58	229,227	239,211	-9,984	6,118	5,608	1,335
19.11.2024 23	24,00	49,11	44,50	4,61	232,725	242,698	-9,973	6,118	5,608	1,119
20.11.2024 23	24,00	46,83	42,72	4,11	233,060	243,571	-10,511	6,118	5,608	1,001
21.11.2024 23	24,00	39,33	36,71	2,62	230,246	239,123	-8,877	6,118	5,608	0,627
22.11.2024 23	24,00	44,76	40,90	3,86	221,382	229,165	-7,783	6,118	5,608	0,885
23.11.2024 23	24,00	39,33	36,87	2,46	248,994	260,461	-11,468	6,118	5,608	0,641
24.11.2024 23	24,00	52,33	46,96	5,37	235,438	246,400	-10,962	6,118	5,608	1,323
Среднее	24,00	43,61	39,66	3,95	196,821	205,717	-8,896	6,118	5,608	0,928
Итого	624,00				5117,359	5348,653	-231,294			24,118

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	M1, т	M2, т	Втс, Гкал
30.10.2024	100524,835	99078,431	818,489
24.11.2024	105642,193	104427,084	841,671

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru