

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 25.11.2024 по 30.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 10

Номер прибора: 1602266

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.11.2024 23	24,00	53,93	48,11	5,82	234,669	245,288	-10,619	6,118	5,608	1,428
26.11.2024 23	24,00	53,72	47,92	5,80	233,904	243,924	-10,020	6,118	5,608	1,415
27.11.2024 23	24,00	53,93	48,07	5,86	234,472	244,798	-10,326	6,118	5,608	1,435
28.11.2024 23	24,00	54,62	48,69	5,93	233,900	244,137	-10,236	6,118	5,608	1,448
29.11.2024 23	24,00	54,59	48,60	5,99	233,015	243,058	-10,042	6,118	5,608	1,456
30.11.2024 23	24,00	54,35	48,44	5,91	233,437	243,471	-10,034	6,118	5,608	1,439
Среднее	24,00	54,19	48,31	5,89	233,899	244,113	-10,213	6,118	5,608	1,437
Итого	144,00				1403,397	1464,675	-61,278			8,619

Показания счетчиков:

Расчет выполнен по обратному трубопроводу.

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
25.11.2024	105642,193	104427,084	841,671
30.11.2024	107045,590	105891,759	849,928

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru