

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 13

Номер прибора: 1602108

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	65,02	52,55	12,47	230,772	229,389	1,384	3,080	2,590	2,879	2,863
19.02.2025 23	24,00	65,20	53,64	11,56	264,235	263,109	1,126	2,682	2,274	2,992	2,978
20.02.2025 23	24,00	62,72	52,73	9,99	275,975	274,706	1,270	2,570	2,182	2,852	2,838
21.02.2025 23	24,00	65,93	55,52	10,41	315,606	313,893	1,713	2,916	2,539	3,285	3,268
22.02.2025 23	24,00	70,25	57,70	12,55	284,396	282,993	1,403	2,712	2,335	3,545	3,526
23.02.2025 23	24,00	68,60	55,16	13,44	242,493	241,372	1,120	2,733	2,335	3,240	3,225
24.02.2025 23	24,00	70,57	57,52	13,05	260,822	259,490	1,332	2,733	2,325	3,401	3,381
25.02.2025 23	24,00	65,34	54,40	10,94	271,604	270,427	1,176	2,702	2,284	2,958	2,948
26.02.2025 23	24,00	64,78	54,80	9,98	305,614	304,312	1,303	2,610	2,254	3,047	3,034
27.02.2025 23	23,93	65,51	53,32	12,19	247,584	246,411	1,173	2,641	2,223	2,890	2,878
28.02.2025 23	24,00	64,83	51,80	13,03	225,382	224,259	1,123	2,712	2,243	2,751	2,738
01.03.2025 23	24,00	65,42	50,55	14,87	190,076	188,963	1,113	2,835	2,315	2,628	2,613
02.03.2025 23	24,00	62,13	49,98	12,15	207,119	206,122	0,997	2,804	2,294	2,496	2,486
03.03.2025 23	24,00	59,44	48,80	10,64	218,986	217,872	1,114	2,743	2,264	2,343	2,331
04.03.2025 23	24,00	44,75	40,79	3,96	185,533	184,682	0,851	1,917	1,662	1,499	1,492
05.03.2025 23	23,92	53,44	48,25	5,19	312,829	312,259	0,570	2,060	1,632	1,974	1,973
06.03.2025 23	24,00	51,64	45,42	6,22	318,928	317,375	1,553	2,651	2,264	2,016	2,006
07.03.2025 23	24,00	51,83	43,92	7,91	242,352	241,261	1,091	2,753	2,264	1,752	1,747
08.03.2025 23	24,00	50,67	42,83	7,84	234,354	233,169	1,185	2,794	2,264	1,678	1,669
09.03.2025 23	24,00	49,81	39,69	10,12	157,881	157,206	0,675	2,774	2,152	1,381	1,376
10.03.2025 23	24,00	50,48	41,46	9,02	181,693	180,804	0,889	2,998	2,417	1,585	1,578
11.03.2025 23	24,00	50,39	40,21	10,18	143,022	142,552	0,470	2,845	2,233	1,451	1,447
12.03.2025 23	23,93	46,18	37,66	8,52	144,651	143,907	0,744	2,845	2,223	1,182	1,176
13.03.2025 23	24,00	40,76	34,35	6,41	125,434	124,665	0,768	2,896	2,111	0,884	0,876
14.03.2025 23	24,00	35,77	32,06	3,71	177,761	176,509	1,253	2,906	2,162	0,674	0,665
15.03.2025 23	24,00	36,18	33,47	2,71	266,878	265,193	1,685	2,427	2,111	0,823	0,814
16.03.2025 23	24,00	34,00	31,55	2,45	178,916	177,676	1,240	2,488	2,121	0,584	0,577
17.03.2025 23	24,00	42,22	34,40	7,82	123,330	122,564	0,766	2,590	2,009	0,841	0,835
18.03.2025 23	24,00	48,25	34,58	13,67	67,020	66,505	0,516	2,865	2,213	0,912	0,905
19.03.2025 23	24,00	49,57	36,83	12,74	100,129	99,371	0,759	3,059	2,458	1,235	1,226
20.03.2025 23	24,00	48,43	37,79	10,64	140,809	139,830	0,979	2,794	2,233	1,375	1,366
21.03.2025 23	24,00	47,57	40,33	7,24	217,697	216,411	1,286	2,641	2,172	1,575	1,567
Среднее	23,99	54,62	45,13	9,49	214,371	213,289	1,082	2,712	2,224	2,023	2,013
Итого	767,78				6859,880	6825,258	34,623			64,729	64,404

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
18.02.2025	127494,222	121574,080	1221,898
21.03.2025	134354,102	128399,337	1286,627

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru