

# Отчет о потреблении теплоносителя за период с 25.11.2024 по 30.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 13

Номер прибора: 1602108

| Дата          | Теплосистема 1 - отопление |        |        |        |         |         |        |           |           | Теплота<br>(Гкал)<br>Q |
|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-----------|-----------|------------------------|
|               | ВР, ч                      | t1, °C | t2, °C | dt, °C | M1, т   | M2, т   | Mтс, т | P1, кг/м³ | P2, кг/м³ |                        |
| 25.11.2024 23 | 24,00                      | 54,78  | 42,20  | 12,58  | 138,765 | 137,342 | 1,423  | 2,978     | 2,549     | 1,742                  |
| 26.11.2024 23 | 24,00                      | 54,58  | 42,26  | 12,32  | 143,124 | 141,705 | 1,419  | 2,916     | 2,488     | 1,761                  |
| 27.11.2024 23 | 24,00                      | 54,90  | 43,24  | 11,66  | 160,225 | 158,811 | 1,414  | 2,967     | 2,549     | 1,866                  |
| 28.11.2024 23 | 24,00                      | 55,73  | 44,58  | 11,15  | 175,305 | 173,812 | 1,492  | 3,049     | 2,641     | 1,954                  |
| 29.11.2024 23 | 24,00                      | 55,68  | 43,90  | 11,78  | 171,207 | 169,693 | 1,514  | 2,845     | 2,437     | 1,891                  |
| 30.11.2024 23 | 24,00                      | 55,40  | 44,02  | 11,38  | 173,926 | 172,439 | 1,487  | 3,029     | 2,610     | 1,954                  |
| Среднее       | 24,00                      | 55,18  | 43,37  | 11,81  | 160,425 | 158,967 | 1,458  | 2,964     | 2,546     | 1,861                  |
| Итого         | 144,00                     |        |        |        | 962,551 | 953,803 | 8,748  |           |           | 11,168                 |

## Показания счетчиков:

| Дата и время | M1, т      | M2, т      | Qтс, Гкал |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 25.11.2024   | 108113,632 | 102334,260 | 1062,472  |
| 30.11.2024   | 109076,183 | 103288,063 | 1073,639  |

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер \_\_\_\_\_ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2  
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org  
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru