

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 14

Номер прибора: 1600677

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	48,72	43,34	5,38	305,313	302,199	3,113	0,600	0,550	1,642	1,626
23.03.2025 23	24,00	49,41	44,04	5,37	312,647	309,548	3,099	0,600	0,550	1,678	1,662
24.03.2025 23	24,00	45,19	40,62	4,57	300,457	297,172	3,285	0,600	0,550	1,372	1,355
25.03.2025 23	24,00	40,77	36,77	4,00	291,317	287,781	3,535	0,600	0,550	1,131	1,111
26.03.2025 23	24,00	37,35	34,27	3,08	61,200	294,847	-233,647	0,600	0,550	0,301	0,901
27.03.2025 23	24,00	38,10	34,84	3,26	244,060	259,091	-15,031	0,600	0,550	0,824	0,777
28.03.2025 23	24,00	36,35	36,86	-0,51	174,396	172,871	1,525	0,600	0,550	0,726	0,721
29.03.2025 23	24,00	36,15	34,07	2,08	378,247	374,139	4,108	0,600	0,550	0,755	0,741
30.03.2025 23	24,00	34,91	33,05	1,86	371,547	367,394	4,153	0,600	0,550	0,655	0,643
31.03.2025 23	24,00	45,14	41,33	3,81	342,838	339,476	3,362	0,600	0,550	1,306	1,293
01.04.2025 23	20,40	36,99	37,19	-0,20	92,793	199,500	-106,707	0,600	0,550	0,342	0,341
02.04.2025 23	24,00	35,96	33,78	2,18	371,510	367,443	4,067	0,600	0,550	0,769	0,753
03.04.2025 23	15,12	45,06	41,28	3,78	171,840	170,173	1,666	0,600	0,550	0,643	0,636
04.04.2025 23	24,00	45,24	41,22	4,02	328,747	325,450	3,297	0,600	0,550	1,322	1,308
05.04.2025 23	24,00	45,32	41,23	4,09	326,875	323,586	3,289	0,600	0,550	1,336	1,320
06.04.2025 23	24,00	45,24	41,18	4,06	328,365	325,045	3,320	0,600	0,550	1,337	1,323
07.04.2025 23	24,00	45,52	41,78	3,74	357,685	354,636	3,048	0,600	0,550	1,332	1,319
08.04.2025 23	24,00	48,43	43,70	4,73	330,614	327,448	3,166	0,600	0,550	1,556	1,542
09.04.2025 23	24,00	50,15	44,84	5,31	319,704	316,677	3,027	0,600	0,550	1,696	1,678
10.04.2025 23	24,00	49,41	44,22	5,19	321,652	318,551	3,101	0,600	0,550	1,667	1,650
11.04.2025 23	24,00	50,34	44,95	5,39	323,720	320,646	3,074	0,600	0,550	1,745	1,728
12.04.2025 23	24,00	50,29	44,53	5,76	302,948	299,918	3,030	0,600	0,550	1,744	1,725
13.04.2025 23	24,00	48,20	43,06	5,14	314,758	311,538	3,220	0,600	0,550	1,606	1,589
14.04.2025 23	24,00	47,58	42,97	4,61	338,895	335,567	3,328	0,600	0,550	1,560	1,544
15.04.2025 23	24,00	23,80	23,59	0,21	94,281	92,873	1,407	0,600	0,550	0,076	0,072
16.04.2025 23	24,00	19,85	19,71	0,14	0,000	0,005	-0,005	0,600	0,550	0,000	-0,000
17.04.2025 23	24,00	18,90	18,88	0,02	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	18,25	18,24	0,01	0,001	0,001	0,000	0,600	0,550	0,000	-0,000
Среднее	23,55	40,59	37,34	3,25	253,800	264,056	-10,256	0,600	0,550	1,040	1,136
Итого	659,52				7106,410	7393,577	-287,167			29,118	29,360

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	143600,380	142330,732	1045,911
20.04.2025	150706,791	149724,309	1075,029

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 26.03.2025 00 по 27.03.2025 23

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 14

Номер прибора: 1600677

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
26.03.2025 0	1,00	45,12	40,24	4,88	11,754	11,622	0,132	6,118	5,608	0,057	0,057
26.03.2025 1	1,00	45,24	40,35	4,89	11,745	11,612	0,133	6,118	5,608	0,057	0,057
26.03.2025 2	1,00	45,37	40,47	4,90	11,747	11,616	0,131	6,118	5,608	0,058	0,057
26.03.2025 3	1,00	45,52	40,59	4,93	11,788	11,654	0,134	6,118	5,608	0,058	0,057
26.03.2025 4	1,00	45,68	40,73	4,95	11,786	11,654	0,133	6,118	5,608	0,058	0,058
26.03.2025 5	1,00	45,70	40,76	4,94	2,379	11,639	-9,260	6,118	5,608	0,012	0,057
26.03.2025 6	1,00	45,75	40,80	4,95	0,000	11,652	-11,652	6,118	5,608	0,000	0,058
26.03.2025 7	1,00	46,04	41,03	5,01	0,000	11,823	-11,823	6,118	5,608	0,000	0,059
26.03.2025 8	1,00	45,24	40,79	4,45	0,000	11,847	-11,847	6,118	5,608	0,000	0,053
26.03.2025 9	1,00	45,59	40,84	4,75	0,000	12,971	-12,971	6,118	5,608	0,000	0,062
26.03.2025 10	1,00	40,18	38,42	1,76	0,000	13,157	-13,157	6,118	5,608	0,000	0,023
26.03.2025 11	1,00	34,47	33,35	1,12	0,000	13,403	-13,403	6,118	5,608	0,000	0,015
26.03.2025 12	1,00	31,01	30,22	0,79	0,000	13,379	-13,379	6,118	5,608	0,000	0,011
26.03.2025 13	1,00	28,72	28,15	0,57	0,000	13,352	-13,352	6,118	5,608	0,000	0,008
26.03.2025 14	1,00	27,06	26,65	0,41	0,000	13,350	-13,350	6,118	5,608	0,000	0,005
26.03.2025 15	1,00	25,77	25,47	0,30	0,000	13,019	-13,019	6,118	5,608	0,000	0,004
26.03.2025 16	1,00	24,78	24,56	0,22	0,000	12,748	-12,748	6,118	5,608	0,000	0,003
26.03.2025 17	1,00	24,02	23,85	0,17	0,000	12,650	-12,650	6,118	5,608	0,000	0,002
26.03.2025 18	1,00	23,47	23,32	0,15	0,000	12,620	-12,620	6,118	5,608	0,000	0,002
26.03.2025 19	1,00	23,03	22,92	0,11	0,000	12,620	-12,620	6,118	5,608	0,000	0,001
26.03.2025 20	1,00	28,55	25,38	3,17	0,000	11,713	-11,713	6,118	5,608	0,000	0,037
26.03.2025 21	1,00	38,34	33,10	5,24	0,000	11,536	-11,536	6,118	5,608	0,000	0,060
26.03.2025 22	1,00	44,61	38,67	5,94	0,000	11,582	-11,582	6,118	5,608	0,000	0,069
26.03.2025 23	1,00	47,17	41,82	5,35	0,000	11,625	-11,625	6,118	5,608	0,000	0,062
27.03.2025 0	1,00	44,55	40,14	4,41	0,000	11,609	-11,609	6,118	5,608	0,000	0,051
27.03.2025 1	1,00	44,88	40,08	4,80	5,085	11,598	-6,514	6,118	5,608	0,025	0,056
27.03.2025 2	1,00	45,37	40,44	4,93	11,717	11,587	0,130	6,118	5,608	0,058	0,057
27.03.2025 3	1,00	45,64	40,70	4,94	11,718	11,588	0,130	6,118	5,608	0,058	0,057
27.03.2025 4	1,00	45,80	40,84	4,96	11,721	11,591	0,130	6,118	5,608	0,058	0,057
27.03.2025 5	1,00	45,86	40,90	4,96	11,704	11,574	0,130	6,118	5,608	0,058	0,057
27.03.2025 6	1,00	45,76	40,86	4,90	11,704	11,574	0,130	6,118	5,608	0,057	0,057
27.03.2025 7	1,00	45,55	40,69	4,86	11,663	11,532	0,131	6,118	5,608	0,057	0,056
27.03.2025 8	1,00	45,50	40,62	4,88	11,694	11,564	0,131	6,118	5,608	0,057	0,056
27.03.2025 9	1,00	43,52	39,74	3,78	9,649	9,521	0,128	6,118	5,608	0,037	0,036
27.03.2025 10	1,00	36,48	34,57	1,91	8,691	8,560	0,131	6,118	5,608	0,017	0,016
27.03.2025 11	1,00	32,33	31,10	1,23	9,369	9,226	0,143	6,118	5,608	0,012	0,011
27.03.2025 12	1,00	29,60	28,78	0,82	9,517	9,367	0,150	6,118	5,608	0,008	0,008
27.03.2025 13	1,00	27,78	27,15	0,63	9,517	9,367	0,149	6,118	5,608	0,006	0,006
27.03.2025 14	1,00	26,45	25,99	0,46	9,543	9,390	0,152	6,118	5,608	0,004	0,004
27.03.2025 15	1,00	25,49	25,12	0,37	9,571	9,419	0,153	6,118	5,608	0,004	0,003
27.03.2025 16	1,00	24,70	24,42	0,28	9,565	9,410	0,154	6,118	5,608	0,003	0,003
27.03.2025 17	1,00	24,04	23,83	0,21	9,509	9,356	0,153	6,118	5,608	0,002	0,002
27.03.2025 18	1,00	24,39	23,59	0,80	11,213	11,043	0,170	6,118	5,608	0,010	0,009
27.03.2025 19	1,00	32,47	28,61	3,86	12,854	12,688	0,165	6,118	5,608	0,050	0,049
27.03.2025 20	1,00	41,50	36,06	5,44	12,284	12,144	0,140	6,118	5,608	0,067	0,066
27.03.2025 21	1,00	46,77	40,64	6,13	11,849	11,724	0,125	6,118	5,608	0,073	0,072
27.03.2025 22	1,00	45,61	41,37	4,24	11,898	11,766	0,132	6,118	5,608	0,050	0,050
27.03.2025 23	1,00	44,55	40,05	4,50	12,025	11,891	0,133	6,118	5,608	0,054	0,054
Среднее	1,00	37,73	34,56	3,17	6,360	11,540	-5,181	6,118	5,608	0,023	0,037
Итого	48,00				305,260	553,937	-248,677			1,125	1,771

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
26.03.2025	144810,114	143527,433	1051,733
27.03.2025	145115,375	144081,370	1052,858

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 01.04.2025 00 по 01.04.2025 23

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 14

Номер прибора: 1600677

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
01.04.2025 0	1,00	45,68	40,82	4,86	14,108	13,973	0,135	6,118	5,608	0,069	0,068
01.04.2025 1	1,00	46,43	42,70	3,73	14,165	14,025	0,140	6,118	5,608	0,053	0,052
01.04.2025 2	1,00	44,70	41,04	3,66	14,166	14,024	0,142	6,118	5,608	0,052	0,051
01.04.2025 3	1,00	44,57	40,84	3,73	4,359	14,007	-9,648	6,118	5,608	0,016	0,052
01.04.2025 4	1,00	44,91	41,04	3,87	0,000	13,998	-13,998	6,118	5,608	0,000	0,054
01.04.2025 5	1,00	45,21	41,30	3,91	0,000	13,999	-13,999	6,118	5,608	0,000	0,055
01.04.2025 6	1,00	45,35	41,41	3,94	0,000	13,890	-13,890	6,118	5,608	0,000	0,055
01.04.2025 7	1,00	45,40	41,44	3,96	0,000	13,844	-13,844	6,118	5,608	0,000	0,055
01.04.2025 8	1,00	45,39	41,43	3,96	0,000	13,803	-13,803	6,118	5,608	0,000	0,055
01.04.2025 9	1,00	45,48	41,51	3,97	0,000	13,978	-13,978	6,118	5,608	0,000	0,055
01.04.2025 10	1,00	45,87	41,88	3,99	0,000	13,899	-13,899	6,118	5,608	0,000	0,055
01.04.2025 11	1,00	38,21	39,33	-1,12	0,000	0,545	-0,545	6,118	5,608	0,000	-0,001
01.04.2025 12	1,00	30,37	36,39	-6,02	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	-0,000
01.04.2025 13	1,00	27,55	35,00	-7,45	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	-0,000
01.04.2025 14	0,62	26,35	33,97	-7,62	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	-0,000
01.04.2025 15	0,00	25,71	33,50	-7,79	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	-0,000
01.04.2025 16	0,00	25,38	33,18	-7,80	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	-0,000
01.04.2025 17	0,00	25,21	32,21	-7,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	-0,000
01.04.2025 18	0,78	25,00	31,26	-6,26	0,491	0,503	-0,013	6,118	5,608	-0,003	-0,003
01.04.2025 19	1,00	24,54	30,05	-5,51	0,297	0,304	-0,007	6,118	5,608	-0,002	-0,002
01.04.2025 20	1,00	24,32	27,13	-2,81	4,142	4,093	0,049	6,118	5,608	0,005	-0,012
01.04.2025 21	1,00	33,19	29,41	3,78	13,880	13,714	0,167	6,118	5,608	0,052	0,052
01.04.2025 22	1,00	41,81	36,95	4,86	13,844	13,701	0,144	6,118	5,608	0,067	0,067
01.04.2025 23	1,00	41,36	38,81	2,55	13,340	13,199	0,141	6,118	5,608	0,032	0,034
Среднее	0,85	37,00	37,19	-0,19	3,866	8,312	-4,446	6,118	5,608	0,014	0,031
Итого	20,40				92,793	199,500	-106,707			0,342	0,743

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
01.04.2025	146382,403	145335,251	1056,300
01.04.2025	146475,196	145534,751	1056,642

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru