

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 25.11.2024 по 30.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 14

Номер прибора: 1600677

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.11.2024 23	24,00	54,54	47,74	6,80	287,594	287,147	0,447	6,118	5,608	1,955
26.11.2024 23	24,00	54,35	47,58	6,77	288,002	287,489	0,512	6,118	5,608	1,951
27.11.2024 23	24,00	54,65	47,73	6,92	285,892	285,332	0,560	6,118	5,608	1,977
28.11.2024 23	24,00	55,44	48,34	7,10	283,625	283,040	0,585	6,118	5,608	2,014
29.11.2024 23	24,00	55,39	48,24	7,15	283,720	283,073	0,647	6,118	5,608	2,026
30.11.2024 23	24,00	55,07	48,00	7,07	283,522	282,805	0,717	6,118	5,608	2,005
Среднее	24,00	54,91	47,94	6,97	285,392	284,814	0,578	6,118	5,608	1,988
Итого	144,00				1712,354	1708,887	3,468			11,927

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
25.11.2024	110499,667	109476,208	820,410
30.11.2024	112212,021	111185,095	832,337

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru