

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 25.11.2024 по 30.11.2024

Потребитель: ТСЖ "Интеграл"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 15

Номер прибора: 2001107

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
25.11.2024 23	24,00	54,90	48,12	6,78	262,205	268,771	-6,566	4,143	3,838	1,776
26.11.2024 23	24,00	54,70	48,00	6,70	263,107	270,063	-6,956	4,089	3,786	1,759
27.11.2024 23	24,00	54,92	48,13	6,79	263,499	270,064	-6,565	4,153	3,850	1,786
28.11.2024 23	24,00	55,64	48,70	6,94	263,384	269,983	-6,599	4,234	3,927	1,828
29.11.2024 23	24,00	55,62	48,64	6,98	263,407	269,983	-6,576	4,034	3,724	1,837
30.11.2024 23	24,00	55,33	48,48	6,85	264,323	270,904	-6,581	4,211	3,901	1,810
Среднее	24,00	55,19	48,35	6,84	263,321	269,961	-6,641	4,144	3,838	1,799
Итого	144,00				1579,925	1619,768	-39,843			10,796

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
24.11.2024 23	48920,501	50733,907	563,314
30.11.2024 23	50500,426	52353,675	574,110

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /