

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 16

Номер прибора: 1303419

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
22.03.2025 23	24,00	47,87	40,99	6,88	114,843	115,692	-0,849	0,790	0,796
23.03.2025 23	24,00	48,69	41,80	6,89	117,618	118,542	-0,924	0,810	0,817
24.03.2025 23	24,00	44,76	38,93	5,83	113,107	113,835	-0,728	0,661	0,666
25.03.2025 23	24,00	43,67	37,05	6,62	77,464	77,930	-0,466	0,515	0,518
26.03.2025 23	24,00	43,25	36,74	6,51	57,211	57,530	-0,319	0,372	0,374
27.03.2025 23	24,00	44,00	37,59	6,41	62,848	63,131	-0,283	0,403	0,405
28.03.2025 23	24,00	43,08	37,07	6,01	63,479	63,763	-0,284	0,381	0,383
29.03.2025 23	24,00	42,02	36,93	5,09	57,545	57,822	-0,277	0,294	0,295
30.03.2025 23	24,00	40,30	36,06	4,24	72,110	72,534	-0,424	0,307	0,309
31.03.2025 23	24,00	44,54	39,60	4,94	128,845	129,865	-1,020	0,637	0,642
01.04.2025 23	24,00	42,95	37,81	5,14	75,252	75,818	-0,566	0,388	0,391
02.04.2025 23	24,00	42,32	37,41	4,91	72,871	73,455	-0,584	0,358	0,361
03.04.2025 23	24,00	44,47	39,57	4,90	64,503	65,101	-0,598	0,316	0,319
04.04.2025 23	24,00	44,62	39,46	5,16	123,473	124,567	-1,094	0,637	0,642
05.04.2025 23	24,00	44,73	39,50	5,23	122,674	123,764	-1,090	0,642	0,648
06.04.2025 23	24,00	44,68	39,49	5,19	123,233	124,331	-1,098	0,639	0,645
07.04.2025 23	24,00	44,96	39,49	5,47	91,874	92,761	-0,887	0,503	0,508
08.04.2025 23	24,00	47,66	41,54	6,12	123,909	125,255	-1,346	0,759	0,767
09.04.2025 23	24,00	49,26	42,48	6,78	119,756	121,110	-1,354	0,812	0,821
10.04.2025 23	24,00	48,69	41,97	6,72	120,448	121,807	-1,359	0,809	0,819
11.04.2025 23	24,00	49,61	42,55	7,06	121,138	122,559	-1,421	0,855	0,865
12.04.2025 23	24,00	49,24	41,81	7,43	113,366	114,655	-1,289	0,842	0,851
13.04.2025 23	24,00	47,36	40,70	6,66	117,771	119,082	-1,311	0,784	0,793
14.04.2025 23	24,00	46,79	40,30	6,49	103,010	104,165	-1,155	0,668	0,676
15.04.2025 23	24,00	31,60	30,58	1,02	33,924	34,094	-0,170	0,036	0,036
16.04.2025 23	24,00	17,74	17,76	-0,02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	17,07	17,09	-0,02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Среднее	24,00	42,81	37,49	5,32	88,603	89,377	-0,774	0,527	0,531
Итого	648,00				2392,272	2413,168	-20,896	14,217	14,347

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
22.03.2025	93336,558	93574,069	638,834	641,543
20.04.2025	95728,830	95987,237	653,051	655,890

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru